

#14143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,829	0	39,45	39,23	0	38,79	38,97	0	0	24	0	0	61,6	40,2	21,37	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	1,134	0	58,97	58,53	0	57,86	57,96	0	0	24	0	0	64,9	45,3	19,62	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	1,042	0	53,28	52,87	0	52,23	52,38	0	0	24	0	0	65,4	45,4	20,04	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,917	0	43,74	43,47	0	42,91	43,11	0	0	24	0	0	64,7	43,3	21,44	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,913	0	43,99	43,72	0	43,22	43,38	0	0	24	0	0	62,1	41	21,15	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,968	0	47,35	47,03	0	46,45	46,61	0	0	24	0	0	63,8	43	20,83	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	1,135	0	53,66	53,2	0	52,57	52,66	0	0	24	0	0	67,6	46	21,61	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	1,097	0	47,59	47,17	0	46,58	46,74	0	0	24	0	0	68,4	44,9	23,54	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	1,223	0	56,49	55,92	0	55,26	55,36	0	0	24	0	0	69,1	46,9	22,15	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	1,178	0	56,61	56,1	0	55,43	55,52	0	0	24	0	0	68,6	47,3	21,26	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	1,004	0	44,73	44,36	0	43,81	43,94	0	0	24	0	0	66,8	43,9	22,93	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	1,049	0	47,51	47,13	0	46,59	46,71	0	0	24	0	0	66	43,4	22,56	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	1,285	0	60,78	60,18	0	59,47	59,54	0	0	24	0	0	69,2	47,6	21,62	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	1,234	0	58,73	58,21	0	57,46	57,55	0	0	24	0	0	69,6	48	21,57	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	1,069	0	47,29	46,9	0	46,32	46,47	0	0	24	0	0	68,2	45	23,15	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,948	0	41,56	41,23	0	40,72	40,86	0	0	24	0	0	67	43,7	23,35	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	1,087	0	50,4	50,02	0	49,39	49,56	0	0	24	0	0	66,4	44,4	22,03	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	1,247	0	60,57	60	0	59,28	59,35	0	0	24	0	0	68,8	47,7	21,1	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	1,234	0	57,59	57,02	0	56,34	56,4	0	0	24	0	0	69,9	48	21,89	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	1,106	0	53,17	52,73	0	52,07	52,16	0	0	24	0	0	68,5	47,2	21,33	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	1,068	0	52,96	52,55	0	51,9	52	0	0	24	0	0	67,2	46,5	20,62	0,7	0,7	0
14.03.2022	1,015	0	49,48	49,13	0	48,5	48,65	0	0	24	0	0	65,8	44,8	20,92	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,963	0	47,69	47,36	0	46,8	46,92	0	0	24	0	0	65,1	44,5	20,58	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,946	0	48,51	48,2	0	47,6	47,74	0	0	24	0	0	64,6	44,8	19,84	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,884	0	42,77	42,54	0	41,96	42,15	0	0	24	0	0	63,8	42,7	21,11	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,911	0	43,93	43,65	0	43,13	43,25	0	0	24	0	0	64	42,8	21,17	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,834	0	38,97	38,81	0	38,24	38,48	0	0	24	0	0	63,8	41,9	21,83	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,899	0	44,26	44,02	0	43,44	43,62	0	0	24	0	0	64,6	43,9	20,73	0,7	0,7	-
Итого:	29,219	0	1392,03	1381,28	0	1364,32	1368,04	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,219																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	372,293	24059,87	24032,99	0	23610,84	23773,18	0
20.03.2022	401,512	25451,9	25414,27	0	24975,16	25141,22	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:21:49