

#121322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,21	0	54,1	53,44	0	52,78	52,82	0	0	24	0	0	74,7	51,8	22,91	0,7	0,7	-
22.02.2025	1,034	0	50,11	49,64	0	48,99	49,05	0	0	24	0	0	71,4	50,3	21,13	0,7	0,7	-
23.02.2025	1,018	0	52,71	52,28	0	51,51	51,66	0	0	24	0	0	70,4	50,7	19,72	0,7	0,7	-
24.02.2025	1,008	0	47,4	46,96	0	46,33	46,44	0	0	24	0	0	70,6	48,8	21,81	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,009	0	47,34	46,92	0	46,29	46,42	0	0	24	0	0	70,3	48,4	21,85	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,92	0	39,44	39,15	0	38,56	38,71	0	0	24	0	0	70,9	46,9	23,94	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,912	0	38,51	38,24	0	37,65	37,86	0	0	24	0	0	70,4	46,2	24,21	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,957	0	42,24	41,95	0	41,32	41,47	0	0	24	0	0	69,9	46,7	23,2	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,941	0	45,45	45,11	0	44,46	44,63	0	0	24	0	0	69,5	48,4	21,16	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,87	0	41,63	41,37	0	40,75	40,9	0	0	24	0	0	68,8	47,5	21,36	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,871	0	39,92	39,67	0	39,07	39,24	0	0	24	0	0	68,3	46	22,31	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,833	0	37,2	37,02	0	36,45	36,67	0	0	24	0	0	68	45,2	22,82	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,688	0	29,35	29,27	0	28,75	29,03	0	0	24	0	0	67,2	43,2	23,99	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,633	0	25,89	25,9	0	25,38	25,67	0	0	24	0	0	67,1	42	25,1	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,751	0	33,26	33,13	0	32,58	32,8	0	0	24	0	0	68,2	45,2	23,06	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,697	0	33,57	33,45	0	32,87	33,12	0	0	24	0	0	67,5	46,3	21,23	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,659	0	32,22	32,16	0	31,56	31,87	0	0	24	0	0	66,9	46	20,93	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,61	0	27,71	27,72	0	27,14	27,47	0	0	24	0	0	66,5	43,9	22,61	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,88	0	42,63	42,45	0	41,73	42	0	0	24	0	0	67,1	46	21,1	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,84	0	39,59	39,41	0	38,77	39	0	0	24	0	0	67,6	45,9	21,69	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,907	0	44,74	44,51	0	43,79	44,01	0	0	24	0	0	67,4	46,7	20,71	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,987	0	50,45	50,15	0	49,38	49,59	0	0	24	0	0	68	48	20,01	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,986	0	51,62	51,32	0	50,49	50,74	0	0	24	0	0	69,4	49,8	19,56	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,937	0	49,48	49,21	0	48,43	48,65	0	0	24	0	0	68,5	49,1	19,38	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,997	0	49,78	49,46	0	48,74	48,98	0	0	24	0	0	69,2	48,7	20,47	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,986	0	51,84	51,5	0	50,75	51,01	0	0	24	0	0	68,1	48,7	19,42	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,969	0	64,07	63,64	0	62,69	62,83	0	0	24	0	0	69,2	53,7	15,45	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,009	0	78,95	78,34	0	77,13	77,13	0	0	24	0	0	71,2	58,1	13,07	0,7	0,7	-
Итого:	25,119	0	1241,2	1233,37	0	1214,34	1219,77	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,119																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	122,568	6833,39	6795,72	0	6692,71	6722,64	0
20.03.2025	147,687	8074,59	8029,09	0	7907,05	7942,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:58:16