

#14163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	0,708	0	32,36	32,12	0	31,8	31,86	0	0	24	0	0	62,4	40	22,39	0,7	0,7	5,5
22.03.2023	0,579	0	27,07	26,9	0	26,57	26,64	0	0	24	0	0	61,7	39,8	21,87	0,7	0,7	5,5
23.03.2023	0,432	0	19,83	19,8	0	19,55	19,62	0	0	24	0	0	59,4	37,2	22,16	0,7	0,7	10,6
24.03.2023	0,478	0	21,92	21,83	0	21,54	21,64	0	0	24	0	0	60,2	38	22,25	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,542	0	24,84	24,75	0	24,44	24,55	0	0	24	0	0	60,7	38,4	22,29	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,64	0	28,96	28,76	0	28,44	28,52	0	0	24	0	0	61,6	39,1	22,57	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,91	0	43,33	42,87	0	42,52	42,53	0	0	24	0	0	64,8	43,3	21,47	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	1,027	0	44,18	43,64	0	43,26	43,19	0	0	24	0	0	69,4	45,6	23,8	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,829	0	35,4	35,02	0	34,69	34,7	0	0	24	0	0	67,3	43,4	23,95	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,467	0	22,76	22,69	0	22,37	22,56	0	0	24	0	0	61,1	40,2	20,9	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,355	0	17,29	17,3	0	17,05	17,21	0	0	24	0	0	59	38,2	20,77	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,653	0	28,33	28,16	0	27,82	27,92	0	0	24	0	0	62	38,6	23,39	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	0,718	0	32,01	31,75	0	31,42	31,5	0	0	24	0	0	63,4	40,5	22,9	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,899	0	40,11	39,67	0	39,34	39,31	0	0	24	0	0	66,1	43,1	22,94	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	0,919	0	40,29	39,85	0	39,49	39,49	0	0	24	0	0	66,8	43,6	23,26	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,837	0	36,51	36,15	0	35,78	35,83	0	0	24	0	0	66	42,5	23,48	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,745	0	31,71	31,42	0	31,12	31,18	0	0	24	0	0	64,7	40,7	24	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,328	0	18,25	18,28	0	17,94	18,11	0	0	24	0	0	59,9	41,5	18,41	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,307	0	15,74	15,77	0	15,5	15,71	0	0	24	0	0	58,5	38,7	19,77	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,381	0	18,51	18,5	0	18,19	18,36	0	0	24	0	0	59,6	38,6	20,98	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,41	0	20,31	20,27	0	19,96	20,1	0	0	24	0	0	60,3	39,8	20,54	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,314	0	18,34	18,35	0	18,05	18,16	0	0	24	0	0	59,2	41,8	17,4	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,286	0	15,37	15,43	0	15,13	15,38	0	0	24	0	0	58,3	39,4	18,92	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,326	0	16,11	16,13	0	15,86	16,04	0	0	24	0	0	59	38,6	20,48	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,292	0	15,5	15,54	0	15,25	15,48	0	0	24	0	0	58,4	39,4	19,04	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,321	0	15,88	15,9	0	15,64	15,9	0	0	24	0	0	58,4	38	20,44	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,548	0	22,81	22,7	0	22,38	22,46	0	0	24	0	0	61,2	36,6	24,55	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,441	0	19,3	19,26	0	18,99	19,16	0	0	24	0	0	60,4	37,1	23,27	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,372	0	17,43	17,43	0	17,16	17,34	0	0	24	0	0	59,4	37,7	21,67	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,394	0	20,07	20,05	0	19,73	19,87	0	0	24	0	0	59,5	39,6	19,94	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,272	0	19	19,06	0	18,72	18,86	0	0	24	0	0	57,4	42,8	14,5	0,7	0,7	-
Итого:	16,73	0	779,52	775,35	0	765,7	769,18	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,73																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2023	599,336	36723,27	36661,65	0	36046,11	36277,77	0
20.04.2023	616,066	37502,79	37437	0	36811,81	37046,95	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:13:36