

#126442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,988	0	81,54	80,9	0	79,7	79,62	0	0	24	0	0	71,1	58,7	12,4	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,924	0	80,06	79,47	0	78,25	78,18	0	0	24	0	0	70,8	59	11,79	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,895	0	80,94	80,32	0	79,16	79,05	0	0	24	0	0	70,3	59	11,32	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,965	0	79,86	79,16	0	78,02	77,96	0	0	24	0	0	71,1	58,7	12,37	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,988	0	79,38	78,72	0	77,58	77,48	0	0	24	0	0	71	58,2	12,74	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,98	0	80,77	80,12	0	78,99	78,88	0	0	24	0	0	70,5	58	12,44	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,965	0	79,7	79,04	0	77,94	77,85	0	0	24	0	0	70,4	58	12,39	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,99	0	83,09	82,43	0	81,2	81,09	0	0	24	0	0	71,2	59	12,21	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,921	0	83,16	82,54	0	81,29	81,17	0	0	24	0	0	71	59,7	11,34	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,902	0	81,63	81,08	0	79,79	79,76	0	0	24	0	0	70,9	59,7	11,28	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,757	0	72,39	71,89	0	70,74	70,68	0	0	24	0	0	70,6	59,9	10,71	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,057	0	43,2	43,24	0	42,24	42,3	0	0	24	0	0	69,1	67,8	1,35	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,07	0	45,29	45,32	0	44,33	44,38	0	0	24	0	0	69,2	67,6	1,61	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,073	0	45,92	45,96	0	44,96	45,02	0	0	24	0	0	68,8	67,1	1,65	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,083	0	43,7	43,76	0	42,79	42,93	0	0	24	0	0	67,1	65,1	1,96	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,024	0	39,79	39,92	0	39,02	39,16	0	0	24	0	0	66,7	65,8	0,82	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,041	0	37,31	37,47	0	36,59	36,75	0	0	24	0	0	66,6	65,6	1	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,765	0	63,08	62,74	0	61,76	61,82	0	0	24	0	0	68,6	56,3	12,3	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,122	0	81,03	80,37	0	79,29	79,26	0	0	24	0	0	68,6	54,5	14,14	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,086	0	82,44	81,78	0	80,69	80,62	0	0	24	0	0	68,7	55,2	13,47	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,053	0	79,57	78,98	0	77,88	77,85	0	0	24	0	0	68,4	54,9	13,5	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,094	0	85,23	84,62	0	83,43	83,4	0	0	24	0	0	69	55,8	13,13	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,012	0	86,46	85,9	0	84,62	84,56	0	0	24	0	0	69,2	57,3	11,96	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,003	0	92	91,3	0	90	89,86	0	0	24	0	0	69,8	58,7	11,14	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,453	0	59,97	59,7	0	58,67	58,72	0	0	24	0	0	68,6	60,9	7,76	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,062	0	33,08	33,2	0	32,37	32,55	0	0	24	0	0	65,8	63,8	1,98	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,065	0	32,49	32,63	0	31,86	32,04	0	0	24	0	0	65,5	63,4	2,12	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,065	0	30,65	30,82	0	30,12	30,31	0	0	24	0	0	63,8	61,6	2,2	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,058	0	36,57	36,74	0	35,89	36,11	0	0	24	0	0	61,7	60,1	1,56	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,024	0	35,96	36,17	0	35,4	35,62	0	0	24	0	0	61,5	60,9	0,57	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,024	0	34,17	34,37	0	33,62	33,82	0	0	24	0	0	61,1	60,4	0,65	0,7	0,7	-
Итого:	18,509	0	1970,43	1960,66	0	1928,19	1928,8	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,509																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	147,687	8074,59	8029,09	0	7907,05	7942,41	0
20.04.2025	166,196	10045,02	9989,75	0	9835,24	9871,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 14:49:55