

#80101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2024	0,873	0	36,12	35,62	0	35,33	35,28	0	0	24	0	0	69,1	44,4	24,78	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	0,811	0	32,05	31,63	0	31,33	31,37	0	0	24	0	0	70	44,1	25,93	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	0,892	0	37,72	37,19	0	36,87	36,82	0	0	24	0	0	70,2	46,1	24,17	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,907	0	37,58	37,05	0	36,74	36,71	0	0	24	0	0	70,4	45,8	24,69	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,83	0	33,64	33,2	0	32,92	32,89	0	0	24	0	0	69,4	44	25,31	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,701	0	29,11	28,75	0	28,52	28,47	0	0	24	0	0	66,9	42,2	24,69	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,633	0	25,15	24,86	0	24,66	24,63	0	0	24	0	0	66,1	40,5	25,66	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,517	0	21,42	21,22	0	20,99	21,06	0	0	24	0	0	65,8	41,2	24,64	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,198	0	9,06	9,03	0	8,86	9,03	0	0	24	0	0	61,1	38,8	22,26	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,158	0	9,62	9,66	0	9,41	9,62	0	0	24	0	0	59,7	43	16,69	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,19	0	9,85	9,88	0	9,66	9,84	0	0	24	0	0	61,2	41,6	19,68	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,399	0	15,12	14,95	0	14,85	14,92	0	0	24	0	0	63,5	36,7	26,82	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,92	0	39,17	38,54	0	38,35	38,21	0	0	24	0	0	67,4	43,4	24,05	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,779	0	32,15	31,73	0	31,49	31,41	0	0	24	0	0	68,1	43,2	24,85	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,35	0	13,41	13,31	0	13,16	13,29	0	0	24	0	0	63,6	36,8	26,72	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,37	0	13,62	13,44	0	13,35	13,42	0	0	24	0	0	63,4	35,7	27,71	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,303	0	13,4	13,28	0	13,17	13,21	0	0	24	0	0	64,2	41,1	23,06	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,256	0	10,89	10,81	0	10,68	10,81	0	0	24	0	0	62	38,1	23,92	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,143	0	9,33	9,35	0	9,15	9,3	0	0	24	0	0	60,3	44,9	15,39	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,063	0	9,71	9,8	0	9,51	9,68	0	0	24	0	0	58,4	52	6,39	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,062	0	9,76	9,9	0	9,55	9,75	0	0	24	0	0	58,5	52,4	6,15	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,067	0	9,64	9,73	0	9,43	9,61	0	0	24	0	0	58,4	51,5	6,9	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,048	0	8,97	9,09	0	8,73	8,98	0	0	24	0	0	58	52,9	5,08	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,048	0	9,13	9,23	0	8,89	9,12	0	0	24	0	0	57,9	52,9	5	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,358	0	17,16	17,06	0	16,83	16,9	0	0	24	0	0	62,1	41,1	21,07	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,794	0	33,2	32,78	0	32,59	32,54	0	0	24	0	0	64,3	39,9	24,41	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,74	0	30,27	29,89	0	29,67	29,65	0	0	24	0	0	64,8	39,8	25	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,801	0	33,67	33,23	0	33,01	32,99	0	0	24	0	0	65,4	41,1	24,34	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,689	0	28,84	28,49	0	28,29	28,24	0	0	24	0	0	65,9	41,5	24,44	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,757	0	31,43	31,02	0	30,81	30,78	0	0	24	0	0	66	41,3	24,64	0,7	0,7	-
Итого:	14,657	0	650,19	643,72	0	636,8	638,53	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,657																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.03.2024	97,346	4540,95	4466,49	0	4436,63	4414,63	0
20.04.2024	112,003	5191,14	5110,21	0	5073,43	5053,16	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:10:10