

#14141#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ  
 Адрес потребителя Муромская 2, Калининград  
 Номер абонента 4093  
 Порядковый номер 5304  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00091806  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,374	0	20,81	20,87	0	20,48	20,66	0	0	24	0	0	58,9	40,6	18,29	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,447	0	24,7	24,75	0	24,31	24,51	0	0	24	0	0	58	39,6	18,49	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,469	0	25,02	25,06	0	24,62	24,82	0	0	24	0	0	58,3	39,2	19,09	0,7	0,7	-
24.04.2022	0,48	0	26,28	26,3	0	25,84	26,05	0	0	24	0	0	58,6	39,8	18,71	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,599	0	27,88	27,86	0	27,41	27,62	0	0	24	0	0	60	38,2	21,79	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,536	0	26,86	26,85	0	26,43	26,62	0	0	24	0	0	59,1	38,7	20,4	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,617	0	30,98	30,91	0	30,51	30,67	0	0	24	0	0	58,6	38,4	20,26	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,589	0	30,15	30,12	0	29,68	29,88	0	0	24	0	0	58,8	39	19,84	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,575	0	30,83	30,77	0	30,36	30,5	0	0	24	0	0	59	40	19,03	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,478	0	25,01	25,06	0	24,63	24,87	0	0	24	0	0	59,1	39,7	19,45	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,501	0	24,88	24,9	0	24,5	24,67	0	0	24	0	0	58,5	37,9	20,57	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,542	0	27,45	27,46	0	27,04	27,22	0	0	24	0	0	59	39	20	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,549	0	27,6	27,6	0	27,19	27,37	0	0	24	0	0	58,7	38,5	20,24	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,565	0	28,65	28,64	0	28,19	28,39	0	0	24	0	0	59,6	39,6	20,05	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,448	0	25,03	25,08	0	24,66	24,85	0	0	24	0	0	58,4	40,2	18,27	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,434	0	22,17	22,25	0	21,82	22,06	0	0	24	0	0	58,4	38,5	19,88	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,398	0	22,2	22,28	0	21,85	22,05	0	0	24	0	0	58,2	40	18,22	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,409	0	21,77	21,82	0	21,45	21,58	0	0	24	0	0	58	38,8	19,18	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,5	0	26,13	26,13	0	25,71	25,9	0	0	24	0	0	58,7	39,3	19,48	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,371	0	22,96	23,04	0	22,6	22,85	0	0	24	0	0	58,6	42,2	16,44	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,292	0	19,65	19,77	0	19,38	19,57	0	0	24	0	0	57,3	42,2	15,11	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,403	0	23,92	23,99	0	23,57	23,77	0	0	24	0	0	57,2	40	17,23	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,389	0	23,62	23,7	0	23,26	23,47	0	0	24	0	0	57,2	40,4	16,79	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,399	0	25,28	25,34	0	24,9	25,11	0	0	24	0	0	56,9	40,8	16,1	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,417	0	22,72	22,8	0	22,37	22,58	0	0	24	0	0	57,5	38,8	18,73	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,434	0	23,97	24,02	0	23,61	23,79	0	0	24	0	0	58,1	39,7	18,38	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,512	0	25,88	25,89	0	25,5	25,66	0	0	24	0	0	58,3	38,2	20,06	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,468	0	25,11	25,12	0	24,72	24,91	0	0	24	0	0	58,4	39,4	18,94	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,263	0	19,52	19,65	0	19,23	19,42	0	0	24	0	0	57,9	44,3	13,58	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,157	0	19,55	19,63	0	19,26	19,38	0	0	23	1	1	58	49,9	8,13	0,7	0,7	-
Итого:	13,615	0	746,58	747,66	0	735,08	740,8	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,615																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2022	424,011	26508,68	26466,97	0	26012,94	26185,01	0
20.05.2022	437,626	27255,26	27214,63	0	26748,02	26925,81	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 23.05.2022 7:25:57