

#14149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,33	0	22,74	22,78	0	22,41	22,53	0	0	24	0	0	56,6	41,9	14,74	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,365	0	20,18	20,22	0	19,86	20,03	0	0	24	0	0	59	40,8	18,2	0,7	0,7	-
23.04.2023	0,234	0	17,42	17,54	0	17,13	17,31	0	0	24	0	0	58	44,3	13,65	0,7	0,7	-
24.04.2023	0,227	0	16,31	16,46	0	16,07	16,27	0	0	24	0	0	57,1	42,9	14,21	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,391	0	20,22	20,24	0	19,92	20,03	0	0	24	0	0	58	38,3	19,67	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,474	0	22,72	22,72	0	22,35	22,5	0	0	24	0	0	58,8	37,6	21,21	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,322	0	21,81	21,91	0	21,5	21,67	0	0	24	0	0	58,4	43,5	14,91	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,05	0	16,9	17,15	0	16,66	16,91	0	0	24	0	0	56,7	53,8	2,94	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,048	0	16	16,29	0	15,76	16,05	0	0	24	0	0	56,8	53,8	2,96	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,048	0	17,04	17,31	0	16,8	17,07	0	0	24	0	0	56,7	53,9	2,81	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,048	0	16,2	16,46	0	15,96	16,22	0	0	24	0	0	56,8	53,8	3	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,048	0	16,58	16,83	0	16,34	16,59	0	0	24	0	0	56,7	53,8	2,9	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,049	0	15,91	16,17	0	15,67	15,93	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,18	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,048	0	15,57	15,83	0	15,33	15,59	0	0	24	0	0	56,8	53,7	3,16	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,048	0	16,64	16,9	0	16,4	16,66	0	0	24	0	0	56,8	53,8	2,99	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,042	0	13,99	14,24	0	13,77	14,04	0	0	21	3	1	56,9	53,8	3,14	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,048	0	15,48	15,72	0	15,24	15,48	0	0	24	0	0	56,9	53,7	3,18	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,048	0	14,71	15,01	0	14,47	14,77	0	0	24	0	0	56,9	53,6	3,29	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,049	0	14,59	14,86	0	14,35	14,62	0	0	24	0	0	56,9	53,6	3,33	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,048	0	14,54	14,79	0	14,3	14,55	0	0	24	0	0	56,9	53,6	3,35	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,048	0	14,03	14,31	0	13,79	14,07	0	0	24	0	0	57	53,5	3,43	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,062	0	13,72	14	0	13,48	13,77	0	0	24	0	0	57,2	52,7	4,53	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,048	0	14,7	14,99	0	14,46	14,75	0	0	24	0	0	56,8	53,7	3,19	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,048	0	13,89	14,19	0	13,65	13,95	0	0	24	0	0	56,9	53,6	3,33	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,051	0	15,49	15,77	0	15,25	15,53	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,24	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,048	0	14,76	15,04	0	14,52	14,8	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,24	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,048	0	15,41	15,7	0	15,17	15,46	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,19	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,049	0	14,63	14,9	0	14,39	14,66	0	0	24	0	0	56,9	53,5	3,41	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,048	0	14,68	14,97	0	14,44	14,73	0	0	24	0	0	57	53,6	3,31	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,049	0	14,38	14,65	0	14,14	14,41	0	0	24	0	0	56,9	53,6	3,36	0,7	0,7	-
Итого:	3,464	0	491,24	497,95	0	483,58	490,95	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,464																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2023	616,066	37502,79	37437	0	36811,81	37046,95	0
20.05.2023	619,53	37994,03	37934,95	0	37295,39	37537,9	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:20:32