

#81501#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 12.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Дом ребенка, ГБУЗ
Муромская 2, Калининград
4093

| Заводской номер счётчика 00091806 | Показания прибора, Гкал 12.05.2024 | Предыдущие показания, Гкал 20.04.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 117,989 | 112,003 | 5.986 |

Подпись исполнителя



оку 13.05.24 на поверке



#81500#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 12.05.2024.

Номер абонента 4093
 Порядковый номер 5304
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091806
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 21.04.2024 | 3,7 | 0,752 | 0 | 31,72 | 31,31 | 0 | 31,09 | 31,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 41,8 | 24,2 | 0,7 | 0,7 |
| 22.04.2024 | 3,1 | 0,886 | 0 | 38,75 | 38,25 | 0 | 37,94 | 37,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 43 | 23,33 | 0,7 | 0,7 |
| 23.04.2024 | 2,9 | 0,81 | 0 | 34,31 | 33,89 | 0 | 33,63 | 33,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 42,5 | 24,06 | 0,7 | 0,7 |
| 24.04.2024 | 4,9 | 0,658 | 0 | 27,03 | 26,81 | 0 | 26,51 | 26,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 40,6 | 24,92 | 0,7 | 0,7 |
| 25.04.2024 | 6,4 | 0,584 | 0 | 23,15 | 23 | 0 | 22,73 | 22,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 38,9 | 25,7 | 0,7 | 0,7 |
| 26.04.2024 | 7,8 | 0,468 | 0 | 19,44 | 19,36 | 0 | 19,07 | 19,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 39,4 | 24,66 | 0,7 | 0,7 |
| 27.04.2024 | 12,1 | 0,337 | 0 | 14,09 | 14,13 | 0 | 13,83 | 14,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 37,6 | 24,3 | 0,7 | 0,7 |
| 28.04.2024 | 14,6 | 0,232 | 0 | 11,91 | 12,04 | 0 | 11,66 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 41,1 | 20,14 | 0,7 | 0,7 |
| 29.04.2024 | 16,9 | 0,183 | 0 | 14,85 | 15,02 | 0 | 14,54 | 14,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 50,5 | 12,8 | 0,7 | 0,7 |
| 30.04.2024 | 16,1 | 0,16 | 0 | 9,59 | 9,85 | 0 | 9,42 | 9,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 42,6 | 16,93 | 0,7 | 0,7 |
| 01.05.2024 | - | 0,139 | 0 | 9,05 | 9,32 | 0 | 8,86 | 9,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,3 | 43,7 | 15,62 | 0,7 | 0,7 |
| 02.05.2024 | - | 0,151 | 0 | 10,43 | 10,71 | 0 | 10,23 | 10,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 44,5 | 14,65 | 0,7 | 0,7 |
| 03.05.2024 | - | 0,125 | 0 | 10 | 10,29 | 0 | 9,82 | 10,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 46,4 | 12,68 | 0,7 | 0,7 |
| 04.05.2024 | - | 0,048 | 0 | 7,84 | 8,2 | 0 | 7,71 | 8,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,8 | 5,41 | 0,7 | 0,7 |
| 05.05.2024 | - | 0,048 | 0 | 7,78 | 8,14 | 0 | 7,65 | 8,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,8 | 5,39 | 0,7 | 0,7 |
| 06.05.2024 | - | 0,069 | 0 | 8,91 | 9,26 | 0 | 8,71 | 9,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 51,1 | 7,64 | 0,7 | 0,7 |
| 07.05.2024 | - | 0,075 | 0 | 9,5 | 9,86 | 0 | 9,31 | 9,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 51 | 7,88 | 0,7 | 0,7 |
| 08.05.2024 | - | 0,07 | 0 | 9,04 | 9,36 | 0 | 8,83 | 9,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 51,3 | 7,52 | 0,7 | 0,7 |
| 09.05.2024 | - | 0,048 | 0 | 8,01 | 8,31 | 0 | 7,81 | 8,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,8 | 5,46 | 0,7 | 0,7 |
| 10.05.2024 | - | 0,047 | 0 | 7,97 | 8,25 | 0 | 7,77 | 8,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,7 | 5,44 | 0,7 | 0,7 |
| 11.05.2024 | - | 0,048 | 0 | 8,03 | 8,27 | 0 | 7,81 | 8,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,8 | 5,44 | 0,7 | 0,7 |
| 12.05.2024 | - | 0,048 | 0 | 8,08 | 8,33 | 0 | 7,88 | 8,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 52,8 | 5,42 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | 7,6 | 5,986 | 0 | 329,48 | 331,96 | 0 | 322,81 | 330,04 | 0 | 0 | 528 | 0 | - | 61 | 46,49 | 14,53 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 20.04.2024 | 112,003 | 5191,14 | 5110,21 | 0 | 5073,43 | 5053,16 | 0 |
| 12.05.2024 | 117,989 | 5520,62 | 5442,17 | 0 | 5396,22 | 5383,2 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения