

#130912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,053	0	34,85	35,04	0	34,26	34,47	0	0	24	0	0	61,2	59,6	1,54	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,057	0	36,35	36,56	0	35,73	36,02	0	0	24	0	0	61,3	59,8	1,58	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,063	0	36,39	36,6	0	35,75	36,02	0	0	24	0	0	61,5	59,7	1,79	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,057	0	36,07	36,28	0	35,47	35,74	0	0	24	0	0	61	59,4	1,59	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,063	0	35,97	36,2	0	35,4	35,66	0	0	24	0	0	60,6	58,9	1,72	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,024	0	35,87	36,09	0	35,33	35,56	0	0	24	0	0	60,4	59,7	0,66	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,024	0	36,18	36,41	0	35,58	35,86	0	0	24	0	0	60,9	60,2	0,68	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,077	0	34,09	34,25	0	33,54	33,72	0	0	24	0	0	61,6	59,3	2,31	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,073	0	32,82	32,99	0	32,21	32,45	0	0	24	0	0	64,1	61,8	2,26	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,058	0	32,93	33,13	0	32,32	32,58	0	0	24	0	0	64	62,1	1,92	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,04	0	34,15	34,31	0	33,46	33,63	0	0	24	0	0	65	63,8	1,23	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,024	0	33,48	33,66	0	32,79	33,02	0	0	24	0	0	64,4	63,4	1,01	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,024	0	33,67	33,81	0	33,02	33,2	0	0	24	0	0	64,5	63,5	1,01	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,025	0	33,1	33,25	0	32,53	32,69	0	0	24	0	0	63,8	62,7	1,03	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,079	0	32,62	32,76	0	32	32,22	0	0	24	0	0	63,8	61,4	2,42	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,077	0	32,13	32,24	0	31,54	31,76	0	0	24	0	0	63,3	60,9	2,37	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,066	0	32,84	32,94	0	32,24	32,43	0	0	24	0	0	63,2	61,2	2,06	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,039	0	33,43	33,56	0	32,8	32,99	0	0	24	0	0	63,4	62,3	1,1	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,037	0	33,9	34,04	0	33,22	33,43	0	0	24	0	0	63,5	62,4	1,1	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,041	0	33,76	33,88	0	33,1	33,29	0	0	24	0	0	63,4	62,3	1,11	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,045	0	33,69	33,78	0	33,01	33,15	0	0	24	0	0	63,9	62,7	1,15	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,078	0	34,64	34,73	0	34	34,14	0	0	24	0	0	63,6	61,3	2,32	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,071	0	34,27	34,34	0	33,62	33,76	0	0	24	0	0	63	60,7	2,28	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,063	0	34,01	34,07	0	33,42	33,52	0	0	24	0	0	62,4	60,4	2,05	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,064	0	34,13	34,2	0	33,54	33,66	0	0	24	0	0	62,2	60,2	1,99	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,062	0	33,86	33,91	0	33,35	33,43	0	0	24	0	0	60,9	58,9	2	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,025	0	33,72	33,79	0	33,17	33,26	0	0	24	0	0	61,6	60,6	0,95	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,025	0	33,73	33,77	0	33,15	33,22	0	0	24	0	0	62,4	61,4	0,99	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,066	0	33,8	33,84	0	33,21	33,31	0	0	24	0	0	62,4	60,3	2,1	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,057	0	33,82	33,85	0	33,21	33,32	0	0	24	0	0	62,2	60,3	1,86	0,7	0,7	-
Итого:	1,557	0	1024,27	1028,28	0	1005,97	1011,51	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,557																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	166,196	10045,02	9989,75	0	9835,24	9871,21	0
20.05.2025	167,753	11069,29	11018,03	0	10841,21	10882,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:10:25