

#133937#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,065	0	34,8	34,85	0	34,12	34,23	0	0	24	0	0	62,9	60,8	2,05	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,06	0	35,53	35,58	0	34,9	35,02	0	0	24	0	0	61,8	60	1,81	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,065	0	36,65	36,69	0	35,99	36,13	0	0	24	0	0	60,8	59	1,84	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,025	0	37,31	37,41	0	36,65	36,77	0	0	24	0	0	61,2	60,4	0,72	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,024	0	37,9	37,96	0	37,21	37,31	0	0	24	0	0	61,5	60,8	0,65	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,06	0	37,84	37,89	0	37,13	37,29	0	0	24	0	0	61,6	60	1,54	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,054	0	38,58	38,66	0	37,87	37,99	0	0	24	0	0	61,5	60	1,44	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,07	0	40,67	40,71	0	39,95	40,02	0	0	24	0	0	62,3	60,6	1,73	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,054	0	40,32	40,39	0	39,56	39,67	0	0	24	0	0	61,7	60,4	1,27	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,066	0	40	40,06	0	39,28	39,37	0	0	24	0	0	61,3	59,7	1,6	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,025	0	40,96	41,06	0	40,24	40,34	0	0	24	0	0	61,6	61,1	0,52	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,024	0	40,89	41	0	40,16	40,28	0	0	24	0	0	62,3	61,8	0,53	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,061	0	40,19	40,26	0	39,43	39,56	0	0	24	0	0	61,8	60,3	1,49	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,065	0	39,8	39,89	0	39,08	39,21	0	0	24	0	0	61,9	60,4	1,58	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,057	0	40,26	40,35	0	39,54	39,68	0	0	24	0	0	62	60,6	1,4	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,051	0	40,39	40,47	0	39,67	39,78	0	0	24	0	0	61	59,8	1,27	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,06	0	42,12	42,2	0	41,36	41,47	0	0	24	0	0	62,5	61,1	1,4	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,023	0	42,36	42,47	0	41,64	41,75	0	0	24	0	0	62,3	61,9	0,44	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,022	0	42,53	42,63	0	41,74	41,84	0	0	24	0	0	62,7	62,2	0,44	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,055	0	40,27	40,32	0	39,55	39,67	0	0	24	0	0	60,5	59,2	1,32	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,054	0	40,68	40,76	0	39,96	40,06	0	0	24	0	0	61,6	60,3	1,27	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,053	0	41,01	41,08	0	40,29	40,38	0	0	24	0	0	61,6	60,4	1,23	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,024	0	41,3	41,39	0	40,58	40,67	0	0	24	0	0	61,7	61,2	0,46	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,024	0	41,95	42,03	0	41,22	41,3	0	0	24	0	0	62,2	61,7	0,47	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,024	0	42,09	42,19	0	41,33	41,44	0	0	24	0	0	62,7	62,2	0,47	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,025	0	43,54	43,62	0	42,77	42,85	0	0	24	0	0	63,4	63	0,47	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,056	0	43,37	43,45	0	42,59	42,67	0	0	24	0	0	63,5	62,2	1,23	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,053	0	41,61	41,66	0	40,89	40,95	0	0	24	0	0	61,6	60,4	1,23	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,047	0	39,04	39,11	0	38,36	38,48	0	0	24	0	0	61,4	60,1	1,25	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,058	0	37,04	37,12	0	36,41	36,56	0	0	24	0	0	60,7	59,2	1,53	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,048	0	37,3	37,39	0	36,63	36,75	0	0	24	0	0	61,3	60	1,31	0,7	0,7	-
Итого:	1,452	0	1238,3	1240,65	0	1216,1	1219,49	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,452																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	167,753	11069,29	11018,03	0	10841,21	10882,72	0
20.06.2025	169,205	12307,59	12258,68	0	12057,31	12102,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:53:03