

#85687#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 02.06.2024 по 20.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Центр "Детство", ГБУЗ  
Муромская 2, Калининград  
4093

Заводской номер счётчика 00091806	Показания прибора, Гкал 20.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 02.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,909	0,175	0.734

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#85686#

Отчёт за период с 02.06.2024 по 20.06.2024.

Номер абонента 4093  
 Порядковый номер 5304  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00091806  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.06.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
03.06.2024	-	0,054	0	7,02	7,2	0	6,95	7,19	0	0	24	0	0	59,8	51,7	8,13	0,7	0,7
04.06.2024	-	0,068	0	7,81	7,96	0	7,73	7,93	0	0	24	0	0	59,8	51,4	8,42	0,7	0,7
05.06.2024	-	0,066	0	8,04	8,16	0	7,92	8,13	0	0	24	0	0	59,5	51,8	7,74	0,7	0,7
06.06.2024	-	0,052	0	6,19	6,41	0	6,08	6,39	0	0	24	0	0	59,2	50,8	8,4	0,7	0,7
07.06.2024	-	0,044	0	4,96	5,17	0	4,92	5,15	0	0	24	0	0	59	50,4	8,6	0,7	0,7
08.06.2024	-	0,027	0	7,03	7,16	0	6,94	7,13	0	0	24	0	0	59,6	55	4,58	0,7	0,7
09.06.2024	-	0,025	0	7,35	7,47	0	7,28	7,44	0	0	24	0	0	59,1	55,5	3,58	0,7	0,7
10.06.2024	-	0,042	0	7,58	7,68	0	7,43	7,68	0	0	24	0	0	59,4	53,7	5,67	0,7	0,7
11.06.2024	-	0,042	0	7,83	7,94	0	7,64	7,88	0	0	24	0	0	59,5	53,8	5,76	0,7	0,7
12.06.2024	-	0,024	0	7,37	7,51	0	7,28	7,45	0	0	24	0	0	59,2	55,6	3,62	0,7	0,7
13.06.2024	-	0,043	0	7,44	7,55	0	7,29	7,49	0	0	24	0	0	59,3	53,4	5,93	0,7	0,7
14.06.2024	-	0,041	0	7,64	7,76	0	7,48	7,7	0	0	24	0	0	59,5	53,9	5,58	0,7	0,7
15.06.2024	-	0,024	0	7,77	7,91	0	7,6	7,81	0	0	24	0	0	59,8	56,4	3,35	0,7	0,7
16.06.2024	-	0,024	0	7,55	7,69	0	7,42	7,61	0	0	24	0	0	59,5	56,1	3,39	0,7	0,7
17.06.2024	-	0,042	0	8,31	8,42	0	8,12	8,29	0	0	24	0	0	59,4	54,3	5,09	0,7	0,7
18.06.2024	-	0,038	0	8,26	8,37	0	8,08	8,28	0	0	24	0	0	58,6	53,8	4,77	0,7	0,7
19.06.2024	-	0,039	0	6,91	7,01	0	6,83	6,94	0	0	24	0	0	57,7	51,7	6,03	0,7	0,7
20.06.2024	-	0,039	0	5,56	5,63	0	5,56	5,63	0	0	24	0	0	57	49,4	7,57	0,7	0,7
Итого:	-	0,734	0	130,62	133	0	128,55	132,12	0	0	432	0	-	59,16	53,26	5,9	0,7	0,7

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
02.06.2024	0,175	30,32	32,09	0	30,14	32,04	0
20.06.2024	0,909	160,94	165,09	0	158,69	164,16	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_