

#14153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,101	0	23,56	23,93	0	23,28	23,69	0	0	24	0	0	56,3	52	4,28	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,088	0	23,81	24,18	0	23,5	23,94	0	0	24	0	0	56,7	53,1	3,64	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,085	0	23,36	23,74	0	23,09	23,5	0	0	24	0	0	55,6	52	3,59	0,7	0,7	-
24.06.2021	0,102	0	24,25	24,65	0	23,89	24,4	0	0	24	0	0	56,3	52,1	4,26	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,11	0	24,17	24,52	0	23,83	24,28	0	0	24	0	0	56,3	51,7	4,63	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,098	0	26	26,3	0	25,52	25,97	0	0	24	0	0	57,2	53,3	3,92	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,098	0	25,92	26,24	0	25,48	25,93	0	0	24	0	0	57	53,2	3,76	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,11	0	23,98	24,31	0	23,65	24,07	0	0	24	0	0	56,2	51,5	4,61	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,106	0	24,47	24,78	0	24,07	24,51	0	0	24	0	0	57	52,6	4,41	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,092	0	26,15	26,5	0	25,71	26,15	0	0	24	0	0	57,5	53,9	3,6	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,102	0	28,7	29,04	0	28,22	28,59	0	0	24	0	0	59,2	55,6	3,55	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,094	0	28,23	28,55	0	27,75	28,14	0	0	24	0	0	57,3	53,9	3,39	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,092	0	28,17	28,47	0	27,69	28,05	0	0	24	0	0	57,8	54,5	3,37	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,098	0	26,99	27,3	0	26,51	26,89	0	0	24	0	0	57,8	54,1	3,74	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,106	0	27,02	27,34	0	26,54	26,96	0	0	24	0	0	58,1	54,1	4	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,092	0	26,51	26,83	0	26,03	26,44	0	0	24	0	0	58,2	54,6	3,55	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,099	0	28,14	28,43	0	27,66	28,01	0	0	24	0	0	58,8	55,2	3,54	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,087	0	26,67	26,99	0	26,24	26,64	0	0	24	0	0	57,5	54,2	3,31	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,081	0	26,1	26,39	0	25,64	26,03	0	0	24	0	0	57,4	54,2	3,15	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,09	0	25,53	25,85	0	25,17	25,54	0	0	24	0	0	55,8	52,4	3,47	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,089	0	27,02	27,35	0	26,54	26,94	0	0	24	0	0	58,2	54,9	3,33	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,093	0	27,32	27,65	0	26,84	27,24	0	0	24	0	0	58,2	54,6	3,53	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,104	0	28,62	28,93	0	28,14	28,5	0	0	24	0	0	59	55,3	3,75	0,7	0,7	-
Итого:	2,217	0	600,69	608,27	0	590,99	600,41	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,217																	

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2021	214,009	12130,74	12112,51	0	11905,42	11995,61	0
13.07.2021	216,226	12731,43	12720,78	0	12496,41	12596,02	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:43:26