

#14150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,048	0	15,15	15,38	0	14,91	15,14	0	0	24	0	0	56,7	53,8	2,84	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,048	0	15,91	16,12	0	15,67	15,88	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,74	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,048	0	15,43	15,64	0	15,19	15,4	0	0	24	0	0	56,7	53,8	2,83	0,7	0,7	-
24.06.2023	0,048	0	15,69	15,89	0	15,45	15,65	0	0	24	0	0	56,6	54	2,69	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,048	0	15,88	16,1	0	15,64	15,86	0	0	24	0	0	56,7	54	2,71	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,048	0	14,98	15,17	0	14,74	14,93	0	0	24	0	0	56,7	53,8	2,87	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,048	0	16,78	16,98	0	16,54	16,74	0	0	24	0	0	56,6	54	2,59	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,048	0	16,16	16,39	0	15,92	16,15	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,69	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,048	0	15,75	15,96	0	15,51	15,72	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,76	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,048	0	15,44	15,63	0	15,2	15,39	0	0	24	0	0	56,7	53,9	2,76	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,048	0	15,34	15,57	0	15,1	15,33	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,69	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,048	0	16,42	16,63	0	16,18	16,39	0	0	24	0	0	56,8	54,2	2,54	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,043	0	18,78	18,89	0	18,5	18,64	0	0	24	0	0	57,7	55,5	2,22	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,04	0	19,62	19,68	0	19,34	19,42	0	0	24	0	0	58,4	56,3	2,09	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,039	0	21,36	21,4	0	21,01	21,08	0	0	24	0	0	59,2	57,2	1,91	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,038	0	22,13	22,18	0	21,77	21,86	0	0	24	0	0	59,5	57,7	1,78	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,039	0	22,6	22,65	0	22,23	22,3	0	0	24	0	0	60,5	58,8	1,72	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,025	0	9,5	9,61	0	9,39	9,5	0	0	24	0	0	52,8	50,1	2,77	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,019	0	6,29	6,36	0	6,23	6,3	0	0	23	1	1	53	49,9	3,09	0,7	0,7	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	21,2	2,18	0,7	0,7	-
11.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,5	0,17	0,7	0,7	-
12.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	20	-0,06	0,7	0,7	-
13.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	20	-0,09	0,7	0,7	-
14.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,7	-0,09	0,7	0,7	-
15.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,4	-0,09	0,7	0,7	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,8	-0,09	0,7	0,7	-
17.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,8	-0,1	0,7	0,7	-
18.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,5	-0,08	0,7	0,7	-
19.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,9	-0,08	0,7	0,7	-
20.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,8	-0,22	0,7	0,7	-
Итого:	0,819	0	309,21	312,23	0	304,52	307,68	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,819																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2023	621,023	38548,21	38496,39	0	37841,8	38091,78	0
20.07.2023	621,842	38857,42	38808,62	0	38146,32	38399,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 11:09:07