

#90674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,006	0	1,08	1,09	0	1,08	1,09	0	0	24	0	0	54,3	47,9	6,43	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,016	0	3,58	3,58	0	3,58	3,58	0	0	24	0	0	44,1	40,5	3,62	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,024	0	4,96	5,03	0	4,96	5,03	0	0	24	0	0	55,4	49,7	5,73	0,7	0,7	-
24.06.2024	0,038	0	5,49	5,55	0	5,49	5,55	0	0	24	0	0	57	49,4	7,58	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,039	0	5,37	5,43	0	5,37	5,43	0	0	24	0	0	57	49	8,08	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,037	0	5,74	5,83	0	5,74	5,83	0	0	24	0	0	57,3	50,2	7,11	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,041	0	5,95	6,04	0	5,95	6,04	0	0	24	0	0	57,4	50,1	7,27	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,036	0	5,44	5,51	0	5,44	5,51	0	0	24	0	0	57,2	50,3	6,89	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,024	0	6,32	6,43	0	6,32	6,43	0	0	24	0	0	57,2	52,8	4,45	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,024	0	6,76	6,88	0	6,76	6,88	0	0	24	0	0	57,7	53,5	4,19	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,039	0	5,85	5,97	0	5,85	5,97	0	0	24	0	0	56,7	49,5	7,21	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,041	0	6,27	6,4	0	6,27	6,4	0	0	24	0	0	57,4	50,5	6,97	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,039	0	6,34	6,49	0	6,34	6,49	0	0	24	0	0	57,2	50,4	6,81	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,044	0	6,44	6,6	0	6,43	6,6	0	0	24	0	0	57,6	50,3	7,31	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,043	0	5,88	6,08	0	5,88	6,08	0	0	24	0	0	57,1	49,3	7,82	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,024	0	8,04	8,24	0	7,88	8,15	0	0	24	0	0	58	54,4	3,61	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,024	0	7,44	7,66	0	7,37	7,59	0	0	24	0	0	57,9	54,1	3,8	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,042	0	7,48	7,69	0	7,4	7,69	0	0	24	0	0	58,1	52,1	5,92	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,037	0	7,7	7,93	0	7,58	7,89	0	0	24	0	0	58	52,8	5,13	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,008	0	2,12	2,19	0	2,12	2,19	0	0	24	0	0	57,6	53,3	4,25	0,7	0,7	-
11.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,9	24,1	-1,16	0,7	0,7	-
12.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	23,2	-1,24	0,7	0,7	-
13.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	22,9	-1,24	0,7	0,7	-
14.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	22,3	-1,23	0,7	0,7	-
15.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	22,2	-1,29	0,7	0,7	-
16.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	22,3	-1,31	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,006	0	3,28	3,37	0	3,28	3,37	0	0	24	0	0	33,8	32,1	1,63	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,038	0	7,64	7,84	0	7,54	7,84	0	0	24	0	0	57,4	51,8	5,58	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,039	0	7,73	7,89	0	7,61	7,88	0	0	24	0	0	58	52,6	5,37	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,024	0	8,31	8,48	0	8,1	8,39	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,52	0,7	0,7	-
Итого:	0,733	0	141,21	144,2	0	140,34	143,9	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,733																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2024	0,909	160,94	165,09	0	158,69	164,16	0
20.07.2024	1,642	302,15	309,29	0	299,03	308,06	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 9:18:55