

#142378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,024	0	37,61	37,73	0	36,93	37,1	0	0	24	0	0	61,4	60,8	0,57	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,024	0	37,96	38,06	0	37,24	37,36	0	0	24	0	0	61,6	61	0,56	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,063	0	37,69	37,76	0	36,98	37,13	0	0	24	0	0	61,8	60,1	1,65	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,056	0	37,04	37,12	0	36,41	36,56	0	0	24	0	0	60,5	59,1	1,42	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,057	0	36,92	36,97	0	36,38	36,43	0	0	24	0	0	59,4	58	1,5	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,058	0	38,11	38,19	0	37,41	37,51	0	0	24	0	0	61,8	60,3	1,49	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,05	0	38,77	38,84	0	38,05	38,16	0	0	24	0	0	61,7	60,4	1,25	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,024	0	38,88	38,97	0	38,16	38,25	0	0	24	0	0	61,4	60,8	0,5	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,024	0	38,84	38,92	0	38,12	38,21	0	0	24	0	0	61,5	61	0,51	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,054	0	38,39	38,48	0	37,67	37,83	0	0	24	0	0	61,4	60,1	1,36	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,051	0	43,04	43,1	0	42,26	42,35	0	0	24	0	0	62,8	61,7	1,14	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,039	0	48,92	49,03	0	47,99	48,12	0	0	24	0	0	64,9	64,1	0,81	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,046	0	33,97	34,04	0	33,39	33,47	0	0	24	0	0	62,5	61,3	1,24	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,063	0	18,71	18,73	0	18,47	18,49	0	0	24	0	0	57	53,9	3,19	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,046	0	19,01	19,04	0	18,77	18,8	0	0	24	0	0	57,8	55,8	2,03	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,048	0	17,97	17,98	0	17,73	17,74	0	0	24	0	0	57,7	55,6	2,15	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,066	0	18,51	18,53	0	18,27	18,29	0	0	24	0	0	57,5	54,2	3,39	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,066	0	18,11	18,12	0	17,87	17,88	0	0	24	0	0	57,5	54	3,43	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,014	0	4,83	4,6	0	4,75	4,53	0	0	24	0	0	54,2	53	1,23	0,7	0,7	-
10.07.2025	0	0	0	0,25	0	0	0,25	0	0	24	0	0	21,9	23,8	-1,89	0,7	0,7	-
11.07.2025	0	0	0	0,12	0	0	0,12	0	0	24	0	0	21,2	23,4	-2,28	0,7	0,7	-
12.07.2025	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	20,9	22,5	-1,58	0,7	0,7	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	22,9	-2,07	0,7	0,7	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	22,9	-2,19	0,7	0,7	-
15.07.2025	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	20,5	22,6	-2,06	0,7	0,7	-
16.07.2025	0	0	1,08	0,18	0	1,08	0,18	0	0	24	0	0	18	20,4	-2,43	0,7	0,7	-
17.07.2025	0	0	6,01	4,09	0	6,01	4,09	0	0	24	0	0	19,8	21,4	-1,61	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,03	0	15,17	15,7	0	14,99	15,52	0	0	24	0	0	45,2	43,4	1,81	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,024	0	16,89	17,06	0	16,65	16,82	0	0	24	0	0	56,4	55,1	1,34	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,022	0	15,92	15,76	0	15,69	15,53	0	0	24	0	0	55,3	54,2	1,07	0,7	0,7	-
Итого:	0,949	0	658,35	657,4	0	647,27	646,75	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,949																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	169,205	12307,59	12258,68	0	12057,31	12102,21	0
20.07.2025	170,154	12965,94	12916,08	0	12704,58	12748,96	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:14:16