

#28762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 13.08.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,8	-0,02	0,7	0,7	-
22.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	18,8	-0,06	0,7	0,7	-
23.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,5	-0,01	0,7	0,7	-
24.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,8	-0,19	0,7	0,7	-
25.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	19	-0,32	0,7	0,7	-
26.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,7	-0,26	0,7	0,7	-
27.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	18,5	-0,19	0,7	0,7	-
28.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18,3	-0,18	0,7	0,7	-
29.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,4	-0,28	0,7	0,7	-
30.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,34	0,7	0,7	-
31.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,32	0,7	0,7	-
01.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,33	0,7	0,7	-
02.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,33	0,7	0,7	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,8	-0,34	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,8	-0,36	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,8	-0,36	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,9	-0,36	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,31	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18,2	-0,14	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	17,9	-0,11	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,7	-0,11	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,8	-0,16	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,8	-0,2	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,9	18,2	-0,32	0,7	0,7	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0																	

Общее время работы системы, ч 576

Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2023	621,842	38857,42	38808,62	0	38146,32	38399,46	0
13.08.2023	621,842	38857,42	38808,62	0	38146,32	38399,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 15:16:21