

#92894#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ  
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград  
Номер абонента 4093  
Порядковый номер 5304  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091806  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,024	0	8,18	8,34	0	7,99	8,27	0	0	24	0	0	58	54,6	3,47	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,039	0	8,25	8,42	0	8,07	8,36	0	0	24	0	0	58,1	53,2	4,9	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,038	0	6,98	7,14	0	6,92	7,1	0	0	24	0	0	57,7	51,9	5,83	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,036	0	7,92	8,08	0	7,78	8,08	0	0	24	0	0	58,1	52,8	5,21	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,038	0	7,46	7,64	0	7,4	7,64	0	0	24	0	0	57,6	52,1	5,5	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,037	0	7,68	7,83	0	7,58	7,83	0	0	24	0	0	57,6	52,4	5,25	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,024	0	7,8	7,99	0	7,67	7,97	0	0	24	0	0	58	54,5	3,52	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,024	0	7,21	7,4	0	7,18	7,4	0	0	24	0	0	56,7	53,1	3,61	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,039	0	7,18	7,34	0	7,18	7,34	0	0	24	0	0	56	50,2	5,76	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,045	0	7,26	7,43	0	7,22	7,43	0	0	24	0	0	57,8	51,4	6,41	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,048	0	7,62	7,79	0	7,54	7,79	0	0	24	0	0	58	51,4	6,63	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,046	0	9,18	9,35	0	9,01	9,24	0	0	24	0	0	58,2	52,9	5,33	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,039	0	10,58	10,78	0	10,34	10,54	0	0	24	0	0	58,3	54,2	4,1	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,024	0	8,86	9,03	0	8,62	8,84	0	0	24	0	0	58,2	54,6	3,6	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,024	0	8,76	8,95	0	8,52	8,78	0	0	24	0	0	58,2	54,6	3,57	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,035	0	10,61	10,8	0	10,37	10,59	0	0	24	0	0	58	54,2	3,83	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,038	0	10,05	10,22	0	9,81	10,02	0	0	24	0	0	58,4	54,2	4,14	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,04	0	10,15	10,32	0	9,91	10,12	0	0	24	0	0	58,4	53,9	4,5	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,039	0	9,63	9,79	0	9,4	9,61	0	0	24	0	0	58,4	53,9	4,49	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,036	0	9,77	9,92	0	9,54	9,76	0	0	24	0	0	58,3	54	4,32	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,024	0	8,65	8,82	0	8,41	8,7	0	0	24	0	0	58,1	54,7	3,43	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,024	0	8,68	8,85	0	8,44	8,7	0	0	24	0	0	58,1	54,7	3,43	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,043	0	10,06	10,24	0	9,82	10,06	0	0	24	0	0	58,4	53,6	4,78	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,04	0	9,93	10,1	0	9,69	9,92	0	0	24	0	0	58,4	53,7	4,62	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,041	0	9,87	10,01	0	9,63	9,86	0	0	24	0	0	58,4	53,8	4,59	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,037	0	9,56	9,71	0	9,32	9,57	0	0	24	0	0	58,3	54	4,32	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,038	0	9,5	9,67	0	9,26	9,52	0	0	24	0	0	58,4	54	4,3	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,024	0	8,7	8,84	0	8,46	8,7	0	0	24	0	0	58	54,7	3,31	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,024	0	8,51	8,64	0	8,29	8,53	0	0	24	0	0	58,1	54,7	3,4	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,04	0	9,73	9,88	0	9,49	9,72	0	0	24	0	0	58,3	53,8	4,54	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,042	0	9,61	9,73	0	9,37	9,62	0	0	24	0	0	58,4	53,6	4,78	0,7	0,7	-
Итого:	1,09	0	273,93	279,05	0	268,23	275,61	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,09																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	1,642	302,15	309,29	0	299,03	308,06	0
20.08.2024	2,732	576,08	588,34	0	567,26	583,67	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2024 7:27:22