

#145240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,047	0	17,13	17,11	0	16,89	16,87	0	0	24	0	0	56,9	54,2	2,7	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,038	0	17,27	17,27	0	17,03	17,03	0	0	24	0	0	56,8	54,7	2,07	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,044	0	16,78	16,78	0	16,54	16,54	0	0	24	0	0	55,8	53,4	2,49	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,041	0	16,64	16,66	0	16,4	16,42	0	0	24	0	0	55,8	53,4	2,4	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,043	0	16,67	16,68	0	16,43	16,44	0	0	24	0	0	56,6	54,1	2,55	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,024	0	16,31	16,34	0	16,07	16,1	0	0	24	0	0	56,5	55,1	1,32	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,024	0	16,22	16,22	0	15,98	15,98	0	0	24	0	0	56,2	55	1,22	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,041	0	16,03	16,05	0	15,79	15,81	0	0	24	0	0	55,2	52,9	2,27	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,042	0	16	16,02	0	15,76	15,78	0	0	24	0	0	55,7	53,2	2,55	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,043	0	15,6	15,6	0	15,36	15,36	0	0	24	0	0	55,4	52,8	2,58	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,041	0	15,42	15,43	0	15,18	15,19	0	0	24	0	0	55,4	52,8	2,62	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,043	0	15,47	15,47	0	15,23	15,23	0	0	24	0	0	55,6	52,9	2,68	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,025	0	15,38	15,41	0	15,14	15,17	0	0	24	0	0	55,3	53,8	1,42	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,024	0	15,54	15,57	0	15,3	15,33	0	0	24	0	0	55,8	54,7	1,19	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,038	0	15,31	15,33	0	15,07	15,09	0	0	24	0	0	54,6	52,3	2,3	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,046	0	15,34	15,36	0	15,1	15,12	0	0	24	0	0	55,1	52,3	2,77	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,042	0	15,39	15,43	0	15,15	15,19	0	0	24	0	0	55	52,4	2,62	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,036	0	19,62	19,73	0	19,32	19,43	0	0	24	0	0	57,2	55,4	1,86	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,042	0	26,55	26,62	0	26,13	26,2	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,61	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,024	0	24,62	24,69	0	24,22	24,31	0	0	24	0	0	59,6	58,6	0,98	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,021	0	26,38	26,46	0	25,96	26,05	0	0	24	0	0	59,5	58,6	0,84	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,037	0	28,22	28,29	0	27,76	27,86	0	0	24	0	0	59,7	58,4	1,22	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,016	0	51,45	51,49	0	50,64	50,71	0	0	24	0	0	59,2	59,1	0,1	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,029	0	42,67	42,74	0	41,98	42,05	0	0	24	0	0	59,3	58,8	0,56	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,014	0	43,31	43,39	0	42,61	42,7	0	0	24	0	0	59,3	59	0,24	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,015	0	41,07	41,1	0	40,37	40,42	0	0	24	0	0	59,3	59	0,3	0,7	0,7	-
16.08.2025	-0,003	0	50,75	50,81	0	49,92	49,97	0	0	24	0	0	59,1	59,5	-0,42	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	47,41	47,45	0	46,66	46,68	0	0	24	0	0	59,2	59,5	-0,32	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,012	0	49,82	49,87	0	49,01	49,04	0	0	24	0	0	59,2	59,2	-0,03	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,02	0	37,32	37,39	0	36,73	36,82	0	0	24	0	0	59,4	59	0,42	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,04	0	26,78	26,85	0	26,33	26,41	0	0	24	0	0	59,6	58,1	1,52	0,7	0,7	-
Итого:	0,949	0	788,47	789,61	0	776,06	777,3	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,949																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	170,154	12965,94	12916,08	0	12704,58	12748,96	0
20.08.2025	171,103	13754,41	13705,69	0	13480,64	13526,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 13:25:56