

#95233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,042	0	9,71	9,85	0	9,47	9,71	0	0	24	0	0	58,3	53,8	4,55	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,04	0	10,41	10,54	0	10,17	10,32	0	0	24	0	0	58,2	54,1	4,16	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,038	0	9,4	9,52	0	9,16	9,37	0	0	24	0	0	58,3	53,9	4,43	0,7	0,7	-
24.08.2024	0,024	0	8,27	8,41	0	8,06	8,37	0	0	24	0	0	58,2	54,6	3,54	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,025	0	8,48	8,6	0	8,24	8,51	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,52	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,039	0	9,56	9,71	0	9,32	9,54	0	0	24	0	0	58,3	54	4,32	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,035	0	11,55	11,68	0	11,28	11,52	0	0	24	0	0	58,9	55,5	3,42	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,042	0	9,95	10,06	0	9,71	9,93	0	0	24	0	0	58,4	53,7	4,74	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,046	0	10,11	10,23	0	9,87	10,11	0	0	24	0	0	58,5	53,6	4,89	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,04	0	9,71	9,81	0	9,48	9,71	0	0	24	0	0	58,4	53,7	4,7	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,024	0	8,9	9,03	0	8,66	8,92	0	0	24	0	0	58	54,7	3,26	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,024	0	8,52	8,63	0	8,28	8,54	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,52	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,042	0	10,23	10,35	0	9,99	10,15	0	0	24	0	0	58,4	53,8	4,51	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,041	0	9,94	10,03	0	9,7	9,88	0	0	24	0	0	58,4	53,8	4,59	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,043	0	9,91	10,02	0	9,69	9,9	0	0	24	0	0	58,5	53,6	4,87	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,047	0	11,39	11,49	0	11,15	11,29	0	0	24	0	0	58,1	53,6	4,51	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,04	0	10,84	10,95	0	10,6	10,76	0	0	24	0	0	58	54,1	3,94	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,024	0	8,33	8,43	0	8,1	8,38	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,49	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,024	0	8,48	8,58	0	8,24	8,49	0	0	24	0	0	58,1	54,7	3,42	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,041	0	10,21	10,3	0	9,97	10,14	0	0	24	0	0	58,3	54	4,35	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,038	0	10,57	10,66	0	10,33	10,47	0	0	24	0	0	58,1	54,2	3,86	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,043	0	9,86	9,97	0	9,62	9,81	0	0	24	0	0	58,4	53,6	4,74	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,045	0	10,24	10,35	0	10	10,2	0	0	24	0	0	58,4	53,6	4,76	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,041	0	10,21	10,32	0	9,97	10,17	0	0	24	0	0	58,4	54	4,4	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,025	0	8,41	8,52	0	8,17	8,47	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,54	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,024	0	8,35	8,45	0	8,11	8,41	0	0	24	0	0	58,1	54,6	3,51	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,045	0	10,45	10,55	0	10,22	10,39	0	0	24	0	0	58,5	53,8	4,7	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,047	0	11,02	11,12	0	10,78	10,88	0	0	24	0	0	58,5	54	4,56	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,046	0	11,01	11,11	0	10,77	10,87	0	0	24	0	0	58,5	53,9	4,58	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,05	0	11,28	11,37	0	11,04	11,13	0	0	24	0	0	58,5	53,5	5,01	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,048	0	10,75	10,86	0	10,51	10,62	0	0	24	0	0	58,5	53,7	4,85	0,7	0,7	-
Итого:	1,173	0	306,05	309,5	0	298,66	304,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,173																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2024	2,732	576,08	588,34	0	567,26	583,67	0
20.09.2024	3,905	882,13	897,84	0	865,92	888,63	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:24:37