

#148670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,032	0	26,17	26,25	0	25,74	25,83	0	0	24	0	0	59,6	58,4	1,18	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,033	0	27,5	27,61	0	27,04	27,19	0	0	24	0	0	59,7	58,5	1,19	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,009	0	33,88	33,97	0	33,32	33,42	0	0	24	0	0	59,4	59,2	0,21	0,7	0,7	-
24.08.2025	0,012	0	30,38	30,47	0	29,89	29,99	0	0	24	0	0	59,5	59,1	0,41	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,027	0	34,45	34,52	0	33,91	33,99	0	0	24	0	0	59,2	58,4	0,75	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,036	0	27,89	27,97	0	27,42	27,52	0	0	24	0	0	59,7	58,3	1,34	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,045	0	25,29	25,4	0	24,87	25,01	0	0	24	0	0	59,8	57,9	1,83	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,042	0	26,2	26,3	0	25,77	25,9	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,65	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,045	0	24,95	25,04	0	24,54	24,63	0	0	24	0	0	59,7	57,8	1,91	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,026	0	26,8	26,88	0	26,38	26,47	0	0	24	0	0	59,5	58,5	0,99	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,027	0	24,11	24,17	0	23,73	23,8	0	0	24	0	0	59,6	58,4	1,19	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,047	0	26,08	26,16	0	25,64	25,74	0	0	24	0	0	59,8	57,9	1,82	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,05	0	25,19	25,26	0	24,79	24,87	0	0	24	0	0	59,8	57,8	1,97	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,041	0	27,35	27,44	0	26,93	27,04	0	0	24	0	0	59,7	58,3	1,41	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,042	0	24,85	24,92	0	24,44	24,55	0	0	24	0	0	59,7	58	1,69	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,037	0	25,5	25,59	0	25,07	25,17	0	0	24	0	0	59,7	58,3	1,38	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,019	0	25,91	25,99	0	25,5	25,58	0	0	24	0	0	59,6	58,9	0,7	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,014	0	27,69	27,81	0	27,25	27,39	0	0	24	0	0	59,5	58,9	0,6	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,044	0	24,46	24,58	0	24,05	24,18	0	0	24	0	0	59,8	57,9	1,83	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,041	0	25,39	25,48	0	24,97	25,08	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,6	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,043	0	25,95	26,05	0	25,53	25,65	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,67	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,033	0	31,92	32,01	0	31,4	31,51	0	0	24	0	0	59,5	58,5	1,02	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,055	0	24,35	24,43	0	23,97	24,07	0	0	24	0	0	59,8	57,7	2,15	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,026	0	24,95	25,05	0	24,57	24,68	0	0	24	0	0	59,5	58,4	1,12	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,017	0	29,23	29,34	0	28,78	28,89	0	0	24	0	0	59,5	58,9	0,58	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,043	0	29,55	29,63	0	29,09	29,17	0	0	24	0	0	59,7	58,2	1,46	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,039	0	27,9	27,98	0	27,45	27,55	0	0	24	0	0	59,7	58,3	1,44	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,046	0	29,42	29,5	0	28,97	29,06	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,57	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,038	0	32,29	32,35	0	31,77	31,84	0	0	24	0	0	59,6	58,4	1,17	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,035	0	28,56	28,64	0	28,1	28,19	0	0	24	0	0	59,7	58,4	1,25	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,02	0	25,46	25,56	0	25,06	25,18	0	0	24	0	0	59,5	58,8	0,75	0,7	0,7	-
Итого:	1,064	0	849,62	852,35	0	835,94	839,14	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,064																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	171,103	13754,41	13705,69	0	13480,64	13526,26	0
20.09.2025	172,167	14604,03	14558,04	0	14316,58	14365,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 12:05:53