

# #35124#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ  
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград  
Номер абонента 4093  
Порядковый номер 5304  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091806  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	20,8	0,22	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,023	0	6,48	6,54	0	6,4	6,46	0	0	24	0	0	51	47,4	3,59	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,065	0	16,89	17,11	0	16,65	16,87	0	0	24	0	0	56,9	53,1	3,82	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,056	0	16,26	16,48	0	16,02	16,24	0	0	24	0	0	56,9	53,5	3,37	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,048	0	14,71	14,95	0	14,47	14,71	0	0	24	0	0	56,8	53,8	2,95	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,048	0	14,87	15,12	0	14,63	14,88	0	0	24	0	0	56,8	53,8	2,91	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,06	0	18,13	18,32	0	17,86	18,07	0	0	23	1	1	56,7	53,6	3,15	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,058	0	17,27	17,5	0	17,02	17,26	0	0	24	0	0	56,7	53,4	3,3	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,059	0	16,47	16,69	0	16,23	16,45	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,43	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,063	0	18,08	18,31	0	17,83	18,06	0	0	24	0	0	56,7	53,4	3,36	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,057	0	17,24	17,46	0	16,99	17,22	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,16	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,049	0	17,39	17,63	0	17,15	17,39	0	0	24	0	0	56,6	54	2,6	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,048	0	16,52	16,75	0	16,28	16,51	0	0	24	0	0	56,6	54	2,63	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,069	0	16,6	16,83	0	16,35	16,59	0	0	24	0	0	56,9	52,9	4,05	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,062	0	16,23	16,45	0	15,99	16,21	0	0	24	0	0	56,9	53,3	3,63	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,06	0	15,85	16,05	0	15,62	15,83	0	0	24	0	0	56,9	53,3	3,56	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,058	0	16,35	16,6	0	16,11	16,36	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,34	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,062	0	16,03	16,26	0	15,79	16,02	0	0	24	0	0	56,8	53,1	3,71	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,048	0	15,33	15,57	0	15,09	15,33	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,73	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,048	0	15,31	15,58	0	15,07	15,34	0	0	24	0	0	56,6	53,9	2,71	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,059	0	15,28	15,52	0	15,04	15,28	0	0	24	0	0	56,9	53,1	3,76	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,058	0	15,86	16,09	0	15,62	15,85	0	0	24	0	0	56,8	53,3	3,47	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,059	0	15,79	16,02	0	15,55	15,78	0	0	24	0	0	56,8	53,3	3,54	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,062	0	17,07	17,29	0	16,83	17,05	0	0	24	0	0	56,8	53,3	3,49	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,067	0	16,72	16,95	0	16,47	16,72	0	0	24	0	0	56,8	53	3,87	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,048	0	16,54	16,8	0	16,3	16,56	0	0	24	0	0	56,5	54	2,51	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,048	0	15,94	16,19	0	15,7	15,95	0	0	24	0	0	56,6	54	2,6	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,058	0	16,31	16,55	0	16,07	16,31	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,37	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,059	0	16,5	16,74	0	16,26	16,5	0	0	24	0	0	56,7	53,5	3,27	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,059	0	17,03	17,26	0	16,79	17,02	0	0	24	0	0	56,8	53,5	3,3	0,7	0,7	-
Итого:	1,618	0	465,05	471,61	0	458,18	464,82	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,618																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.08.2023	622,025	38993,32	38944,61	0	38279,81	38533,13	0
20.09.2023	623,643	39458,37	39416,22	0	38737,99	38997,95	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 12:51:35