

#14146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,624	0	44,33	44,39	0	43,6	43,97	0	0	24	0	0	59,2	44,8	14,32	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,54	0	40,41	40,53	0	39,8	40,18	0	0	24	0	0	58,3	44,7	13,58	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,508	0	36,83	36,96	0	36,27	36,65	0	0	24	0	0	58,7	44,6	14,03	0,7	0,7	-
24.09.2021	0,449	0	34,1	34,26	0	33,59	33,97	0	0	24	0	0	58,4	45,1	13,32	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,373	0	30,89	31,08	0	30,41	30,78	0	0	24	0	0	58,8	46,4	12,33	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,461	0	33,34	33,5	0	32,76	33,16	0	0	24	0	0	60,4	46,3	14,13	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,521	0	37,08	37,2	0	36,47	36,86	0	0	24	0	0	60,3	45,9	14,36	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,58	0	39,89	39,99	0	39,21	39,62	0	0	24	0	0	60	45,1	14,86	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,556	0	38,26	38,35	0	37,65	38,01	0	0	24	0	0	59,6	44,8	14,81	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,54	0	36,48	36,59	0	35,86	36,26	0	0	24	0	0	59,7	44,6	15,09	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,566	0	41,09	41,2	0	40,42	40,74	0	0	24	0	0	61,2	47,2	14,02	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,555	0	42,89	42,96	0	42,15	42,48	0	0	24	0	0	61,7	48,5	13,15	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,453	0	37,46	37,58	0	36,83	37,14	0	0	24	0	0	61,5	49,2	12,3	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,433	0	37,35	37,49	0	36,71	37,04	0	0	24	0	0	61,6	49,8	11,83	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,376	0	38,19	38,34	0	37,53	37,86	0	0	24	0	0	61,8	51,8	10,05	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,457	0	40,29	40,4	0	39,57	39,92	0	0	24	0	0	61,6	50,1	11,59	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,578	0	44,31	44,36	0	43,51	43,87	0	0	24	0	0	62,6	49,2	13,31	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,771	0	53,97	53,9	0	52,99	53,3	0	0	24	0	0	63,2	48,6	14,58	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,78	0	56,4	56,32	0	55,35	55,69	0	0	24	0	0	63,8	49,6	14,14	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,818	0	58,09	58,02	0	57,04	57,38	0	0	24	0	0	63,2	48,8	14,34	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,819	0	56,73	56,64	0	55,72	56,04	0	0	24	0	0	63	48,3	14,7	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,754	0	51,74	51,7	0	50,85	51,13	0	0	24	0	0	62,5	47,6	14,87	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,765	0	50,8	50,78	0	49,94	50,29	0	0	24	0	0	61,2	45,8	15,33	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,791	0	57,31	57,22	0	56,25	56,58	0	0	24	0	0	63,2	49,2	14,04	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,572	0	46,87	46,94	0	46,06	46,43	0	0	24	0	0	61,9	49,5	12,41	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,657	0	51,76	51,75	0	50,82	51,15	0	0	24	0	0	62,5	49,6	12,96	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,659	0	51,73	51,74	0	50,8	51,2	0	0	24	0	0	62,1	49,2	12,98	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,786	0	56,84	56,78	0	55,8	56,14	0	0	24	0	0	63,2	49,2	14,07	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,801	0	61,4	61,32	0	60,29	60,63	0	0	24	0	0	62,9	49,6	13,31	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,377	0	40,78	40,95	0	40,03	40,42	0	0	24	0	0	62,1	52,6	9,47	0,7	0,7	-
Итого:	17,92	0	1347,61	1349,24	0	1324,28	1334,89	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,92																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2021	230,944	14993,98	15001,56	0	14723,06	14846,45	0
20.10.2021	248,864	16341,59	16350,8	0	16047,34	16181,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2021 7:29:04