

# #14166#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ  
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград  
Номер абонента 4093  
Порядковый номер 5304  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091806  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,407	0	25,37	25,44	0	25	25,2	0	0	24	0	0	58,2	41,9	16,27	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,406	0	23,82	23,91	0	23,45	23,68	0	0	24	0	0	58	40,7	17,28	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,479	0	28,44	28,47	0	27,99	28,21	0	0	24	0	0	58	40,9	17,13	0,7	0,7	-
24.09.2022	0,405	0	23,08	23,18	0	22,76	22,94	0	0	24	0	0	58,1	40,3	17,82	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,384	0	22,76	22,85	0	22,43	22,61	0	0	24	0	0	57,9	40,7	17,24	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,414	0	26,22	26,28	0	25,82	26,04	0	0	24	0	0	57,8	41,8	15,98	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,378	0	25,93	26,02	0	25,52	25,77	0	0	24	0	0	57,4	42,5	14,84	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,467	0	29,87	29,93	0	29,41	29,66	0	0	24	0	0	57,2	41,3	15,95	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,494	0	27,28	27,32	0	26,84	27,08	0	0	24	0	0	58	39,6	18,44	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,483	0	26,69	26,74	0	26,28	26,5	0	0	24	0	0	58,7	40,3	18,4	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,407	0	20,76	20,86	0	20,46	20,63	0	0	24	0	0	59,1	39,2	19,85	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,404	0	21,59	21,66	0	21,29	21,43	0	0	24	0	0	58,6	39,6	19,01	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,426	0	22,71	22,8	0	22,35	22,58	0	0	24	0	0	58,3	39,4	18,99	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,406	0	21,64	21,74	0	21,32	21,5	0	0	24	0	0	58,6	39,6	19,03	0,7	0,7	-
05.10.2022	0,366	0	20,07	20,21	0	19,81	19,98	0	0	24	0	0	58,4	39,9	18,55	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,347	0	20,38	20,5	0	20,1	20,28	0	0	24	0	0	58,3	40,9	17,42	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,409	0	20,88	20,97	0	20,54	20,77	0	0	24	0	0	59,5	39,5	19,98	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,384	0	20,32	20,38	0	20	20,21	0	0	24	0	0	59,3	40,1	19,21	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,443	0	21,12	21,19	0	20,8	21	0	0	24	0	0	59,4	38	21,42	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,508	0	25,19	25,22	0	24,79	25	0	0	24	0	0	60,2	39,7	20,46	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,414	0	20,57	20,64	0	20,24	20,44	0	0	24	0	0	59,4	38,8	20,56	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,469	0	22,42	22,45	0	22,02	22,23	0	0	24	0	0	59,8	38,5	21,32	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,441	0	21,81	21,87	0	21,45	21,64	0	0	24	0	0	59,7	39	20,66	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,453	0	22,91	22,97	0	22,56	22,77	0	0	24	0	0	59,5	39,3	20,19	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,37	0	20,06	20,15	0	19,76	19,94	0	0	24	0	0	58,7	39,9	18,83	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,287	0	17,28	17,44	0	17,02	17,25	0	0	24	0	0	58,2	41,2	16,95	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,296	0	17,83	18	0	17,57	17,81	0	0	24	0	0	58,4	41,6	16,83	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,313	0	18,78	18,92	0	18,5	18,72	0	0	24	0	0	58,5	41,5	17,02	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,525	0	25,61	25,64	0	25,19	25,4	0	0	24	0	0	59,4	38,6	20,85	0,7	0,7	-
20.10.2022	0,576	0	26,6	26,6	0	26,16	26,38	0	0	24	0	0	61	38,9	22,09	0,7	0,7	-
Итого:	12,561	0	687,99	690,35	0	677,43	683,65	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,561																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2022	453,788	30082,21	30066,3	0	29533,97	29742,62	0
20.10.2022	466,349	30770,2	30756,65	0	30211,4	30426,27	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2022 7:17:43