

#31528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дом ребенка, ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,063	0	16,6	16,85	0	16,36	16,61	0	0	24	0	0	56,8	53,2	3,59	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,06	0	16,63	16,86	0	16,39	16,62	0	0	24	0	0	56,8	53,3	3,44	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,048	0	17,17	17,42	0	16,93	17,18	0	0	24	0	0	56,5	54,1	2,4	0,7	0,7	-
24.09.2023	0,048	0	16,57	16,82	0	16,33	16,58	0	0	24	0	0	56,5	54	2,5	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,06	0	16,8	17,05	0	16,56	16,81	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,36	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,06	0	16,67	16,91	0	16,43	16,67	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,4	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,058	0	16,2	16,45	0	15,95	16,21	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,4	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,057	0	16,11	16,36	0	15,87	16,12	0	0	24	0	0	56,8	53,6	3,23	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,061	0	16,22	16,44	0	15,98	16,2	0	0	24	0	0	56,8	53,4	3,43	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,048	0	16,61	16,87	0	16,37	16,63	0	0	24	0	0	56,5	54	2,48	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,048	0	17,55	17,82	0	17,31	17,58	0	0	24	0	0	56,5	54,1	2,36	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,057	0	17,01	17,24	0	16,77	17	0	0	24	0	0	56,7	53,5	3,19	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,06	0	16,47	16,69	0	16,22	16,45	0	0	24	0	0	56,9	53,5	3,43	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,055	0	22,65	22,87	0	22,31	22,55	0	0	24	0	0	56,3	53,9	2,41	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,062	0	20,74	20,96	0	20,46	20,7	0	0	24	0	0	56,6	53,7	2,88	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,067	0	20,09	20,33	0	19,81	20,08	0	0	24	0	0	56,6	53,5	3,18	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,048	0	21,72	21,94	0	21,42	21,66	0	0	24	0	0	56,4	54,4	2,02	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,048	0	21,3	21,58	0	21,03	21,31	0	0	24	0	0	56,4	54,3	2,12	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,362	0	21,33	21,39	0	20,99	21,22	0	0	24	0	0	59,2	42,1	17,18	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,5	0	20,73	20,74	0	20,37	20,58	0	0	24	0	0	60,9	36,4	24,53	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,292	0	14,66	14,76	0	14,42	14,71	0	0	24	0	0	59	38,9	20,08	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,298	0	15,11	15,21	0	14,86	15,18	0	0	24	0	0	58,5	38,4	20,14	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,689	0	29,07	28,88	0	28,54	28,72	0	0	24	0	0	63,5	39,4	24,14	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,74	0	32,66	32,43	0	32,07	32,19	0	0	24	0	0	64	40,9	23,06	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,882	0	44,29	43,87	0	43,42	43,44	0	0	24	0	0	64,6	44,2	20,3	0,7	0,7	-
16.10.2023	1,004	0	53,21	52,66	0	52,2	52,14	0	0	24	0	0	65,3	46	19,26	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,92	0	47,28	46,82	0	46,36	46,36	0	0	24	0	0	65,4	45,6	19,86	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,855	0	41,68	41,31	0	40,9	40,93	0	0	24	0	0	65	44	21,01	0,7	0,7	-
19.10.2023	1,048	0	55,54	54,94	0	54,45	54,37	0	0	24	0	0	66,1	46,8	19,27	0,7	0,7	-
20.10.2023	1,109	0	64,32	63,55	0	63,09	62,83	0	0	24	0	0	65,9	48,3	17,61	0,7	0,7	-
Итого:	9,707	0	762,99	764,02	0	750,17	755,63	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,707																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2023	623,643	39458,37	39416,22	0	38737,99	38997,95	0
20.10.2023	633,35	40221,36	40180,24	0	39488,16	39753,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 7:17:45