

#99161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,032	0	11,2	11,31	0	10,96	11,07	0	0	24	0	0	57,9	54,7	3,13	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,024	0	12,32	12,45	0	12,08	12,22	0	0	24	0	0	57,6	55	2,51	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,04	0	10,7	10,8	0	10,46	10,57	0	0	24	0	0	58,5	54	4,43	0,7	0,7	-
24.09.2024	0,042	0	10,65	10,78	0	10,41	10,57	0	0	24	0	0	58,4	54	4,4	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,04	0	10,71	10,81	0	10,47	10,57	0	0	24	0	0	58,4	54,2	4,19	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,042	0	10,6	10,72	0	10,36	10,5	0	0	24	0	0	58,4	54	4,39	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,04	0	11	11,09	0	10,75	10,87	0	0	24	0	0	58,2	54,2	3,99	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,024	0	9,74	9,87	0	9,5	9,66	0	0	24	0	0	57,9	54,9	3,01	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,024	0	10,96	11,07	0	10,72	10,83	0	0	24	0	0	57,6	55	2,6	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,038	0	11,24	11,37	0	11	11,13	0	0	24	0	0	58,3	54,5	3,85	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,051	0	11,99	12,1	0	11,75	11,87	0	0	24	0	0	58,3	53,9	4,39	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,293	0	17,68	17,72	0	17,39	17,53	0	0	24	0	0	59,4	42,4	16,93	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,469	0	24,84	24,83	0	24,43	24,59	0	0	24	0	0	58,8	39,5	19,29	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,404	0	19,14	19,12	0	18,87	18,96	0	0	24	0	0	60,3	38,9	21,35	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,418	0	17,79	17,75	0	17,5	17,68	0	0	24	0	0	61,3	37,5	23,81	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,436	0	19,93	19,91	0	19,6	19,81	0	0	24	0	0	61,3	38,9	22,4	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,419	0	18,75	18,73	0	18,46	18,6	0	0	24	0	0	61,3	38,7	22,65	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,344	0	16,91	16,91	0	16,65	16,79	0	0	24	0	0	60,5	39,8	20,68	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,287	0	14,92	14,94	0	14,67	14,89	0	0	24	0	0	59,9	40,2	19,71	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,236	0	13,63	13,66	0	13,39	13,6	0	0	24	0	0	59,7	42,1	17,54	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,354	0	17,56	17,56	0	17,27	17,47	0	0	24	0	0	59,9	39,4	20,49	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,463	0	21,02	21	0	20,64	20,85	0	0	24	0	0	61,6	39,1	22,51	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,526	0	24,54	24,52	0	24,13	24,3	0	0	24	0	0	61,4	39,6	21,84	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,395	0	19,02	19,01	0	18,71	18,89	0	0	24	0	0	61,2	39,9	21,27	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,453	0	20,89	20,88	0	20,55	20,68	0	0	24	0	0	61,4	39,3	22,07	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,627	0	30,35	30,27	0	29,8	30	0	0	24	0	0	63,1	42,1	21,03	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,559	0	27,26	27,17	0	26,79	26,93	0	0	24	0	0	62,5	41,7	20,8	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,502	0	24,02	24	0	23,61	23,81	0	0	24	0	0	62	40,9	21,18	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,482	0	22,74	22,69	0	22,32	22,55	0	0	24	0	0	62	40,4	21,68	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,474	0	22,29	22,26	0	21,89	22,14	0	0	24	0	0	62,1	40,4	21,74	0,7	0,7	-
Итого:	8,538	0	514,39	515,3	0	505,13	509,93	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,538																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2024	3,905	882,13	897,84	0	865,92	888,63	0
20.10.2024	12,443	1396,52	1413,14	0	1371,05	1398,56	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 7:32:53