

#49652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,947 | 0 | 53,32 | 52,77 | 0 | 52,28 | 52,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 47,3 | 18,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 0,771 | 0 | 36,93 | 36,63 | 0 | 36,21 | 36,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 44,2 | 21,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 0,761 | 0 | 35,8 | 35,51 | 0 | 35,07 | 35,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 43,3 | 21,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.10.2023 | 0,866 | 0 | 42,21 | 41,81 | 0 | 41,39 | 41,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 45 | 20,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2023 | 0,932 | 0 | 47,41 | 46,92 | 0 | 46,47 | 46,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 45,4 | 20,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2023 | 1,038 | 0 | 55,44 | 54,83 | 0 | 54,32 | 54,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 47,1 | 19,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2023 | 1,074 | 0 | 57,98 | 57,27 | 0 | 56,78 | 56,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 47,8 | 18,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2023 | 1,027 | 0 | 56,3 | 55,67 | 0 | 55,17 | 55,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 48,1 | 18,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2023 | 0,995 | 0 | 56,89 | 56,27 | 0 | 55,74 | 55,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 48,9 | 17,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2023 | 0,788 | 0 | 36,63 | 36,33 | 0 | 35,87 | 36,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 43,3 | 22,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2023 | 0,767 | 0 | 35,61 | 35,32 | 0 | 34,92 | 35,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 43,3 | 22,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2023 | 0,931 | 0 | 46,41 | 45,94 | 0 | 45,5 | 45,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 45,3 | 20,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2023 | 0,878 | 0 | 43,99 | 43,57 | 0 | 43,13 | 43,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 45,5 | 20,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2023 | 0,771 | 0 | 36,58 | 36,28 | 0 | 35,86 | 36,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 43,2 | 21,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2023 | 0,812 | 0 | 40,14 | 39,79 | 0 | 39,36 | 39,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 44,5 | 20,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2023 | 0,863 | 0 | 44,86 | 44,43 | 0 | 44,01 | 43,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 46,4 | 19,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2023 | 0,749 | 0 | 37,02 | 36,75 | 0 | 36,3 | 36,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 44,2 | 20,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2023 | 0,863 | 0 | 44,83 | 44,39 | 0 | 43,95 | 43,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 46,3 | 19,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2023 | 0,876 | 0 | 42,68 | 42,25 | 0 | 41,87 | 41,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 44,8 | 20,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2023 | 0,915 | 0 | 45,06 | 44,58 | 0 | 44,18 | 44,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 45,3 | 20,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2023 | 0,893 | 0 | 43,59 | 43,14 | 0 | 42,71 | 42,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 44,9 | 20,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2023 | 0,863 | 0 | 43,27 | 42,84 | 0 | 42,38 | 42,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 45,4 | 20,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2023 | 0,857 | 0 | 43,36 | 42,93 | 0 | 42,53 | 42,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 45,6 | 20,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2023 | 1,013 | 0 | 54,08 | 53,48 | 0 | 53,03 | 52,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 47 | 19,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2023 | 1,085 | 0 | 61,55 | 60,78 | 0 | 60,34 | 60,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 48,2 | 18,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2023 | 1,114 | 0 | 62,98 | 62,2 | 0 | 61,75 | 61,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 48,2 | 18,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2023 | 1,192 | 0 | 65,33 | 64,48 | 0 | 63,97 | 63,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 49,6 | 18,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2023 | 1,241 | 0 | 64,3 | 63,38 | 0 | 62,89 | 62,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 50,1 | 19,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2023 | 1,168 | 0 | 59,41 | 58,53 | 0 | 58,05 | 57,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 50,7 | 20,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2023 | 1,158 | 0 | 59,03 | 58,2 | 0 | 57,69 | 57,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 50,8 | 20,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2023 | 1,211 | 0 | 59,86 | 59,01 | 0 | 58,51 | 58,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 50,1 | 20,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 29,419 | 0 | 1512,85 | 1496,28 | 0 | 1482,23 | 1480,71 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,419 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.10.2023 | 633,35 | 40221,36 | 40180,24 | 0 | 39488,16 | 39753,58 | 0 |
| 20.11.2023 | 662,769 | 41734,21 | 41676,52 | 0 | 40970,39 | 41234,29 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 7:26:36