

#51834#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2023 по 10.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Дом ребенка, ГБУЗ
Муромская 2, Калининград
4093

Заводской номер счётчика 00091806	Показания прибора, Гкал 10.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	691,353	662,769	28.584

Подпись исполнителя



014 11.12.23 етмл
21. мет



#50476#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 10.12.2023.

Номер абонента 4093
 Порядковый номер 5304
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091806
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	-1,1	1,357	0	66,96	65,9	0	65,39	65,08	0	0	24	0	0	72,9	52,1	20,79	0,7	0,7
22.11.2023	-2,3	1,348	0	62,7	61,7	0	61,18	60,97	0	0	24	0	0	73,5	51,5	22,01	0,7	0,7
23.11.2023	3,3	1,11	0	57,24	56,49	0	56,01	55,87	0	0	24	0	0	68,4	48,6	19,84	0,7	0,7
24.11.2023	3,5	1,17	0	63,28	62,45	0	61,96	61,79	0	0	24	0	0	67,5	48,6	18,93	0,7	0,7
25.11.2023	-0,2	1,234	0	63,45	62,52	0	62,01	61,75	0	0	24	0	0	71,2	51,3	19,91	0,7	0,7
26.11.2023	-2,4	1,289	0	63,32	62,35	0	61,84	61,54	0	0	24	0	0	73,3	52,4	20,83	0,7	0,7
27.11.2023	-7,5	1,481	0	69,63	68,46	0	67,88	67,55	0	0	24	0	0	75,5	53,7	21,79	0,7	0,7
28.11.2023	-7,3	1,556	0	72,99	71,8	0	71,08	70,78	0	0	24	0	0	76,7	54,8	21,89	0,7	0,7
29.11.2023	-6,5	1,575	0	72,41	71,27	0	70,52	70,31	0	0	24	0	0	76,7	54,4	22,3	0,7	0,7
30.11.2023	-5,4	1,473	0	66,16	65,11	0	64,47	64,25	0	0	24	0	0	76,2	53,3	22,87	0,7	0,7
01.12.2023	-	1,394	0	66,99	66	0	65,37	65,2	0	0	24	0	0	73,6	52,2	21,34	0,7	0,7
02.12.2023	-	1,299	0	66,21	65,29	0	64,68	64,48	0	0	24	0	0	72,8	52,7	20,11	0,7	0,7
03.12.2023	-	1,243	0	63,68	62,84	0	62,21	62,05	0	0	24	0	0	72,5	52,5	19,97	0,7	0,7
04.12.2023	-	1,333	0	67,52	66,57	0	65,97	65,74	0	0	24	0	0	71,6	51,4	20,2	0,7	0,7
05.12.2023	-	1,411	0	65,44	64,45	0	63,82	63,62	0	0	24	0	0	74,5	52,3	22,16	0,7	0,7
06.12.2023	-	1,501	0	67,69	66,63	0	65,95	65,71	0	0	24	0	0	76,4	53,6	22,78	0,7	0,7
07.12.2023	-	1,394	0	62,23	61,27	0	60,68	60,55	0	0	24	0	0	75	52	23,02	0,7	0,7
08.12.2023	-	1,49	0	67,6	66,57	0	65,87	65,64	0	0	24	0	0	75,8	53,2	22,61	0,7	0,7
09.12.2023	-	1,388	0	62,75	61,79	0	61,09	61,01	0	0	24	0	0	76,2	53,5	22,73	0,7	0,7
10.12.2023	-	1,275	0	60,92	60,08	0	59,47	59,35	0	0	24	0	0	73,5	52,1	21,44	0,7	0,7
Итого:	-2	27,321	0	1309,17	1289,54	0	1277,45	1273,24	0	0	480	0	-	73,69	52,31	21,38	0,7	0,7

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2023	662,769	41734,21	41676,52	0	40970,39	41234,29	0
10.12.2023	691,353	43105,85	43027,73	0	42308,87	42568,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения