

#14157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
 Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
 Номер абонента 4093
 Порядковый номер 5304
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091806
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 20.12.2020 | 1,036 | 0 | 47,81 | 47,63 | 0 | 46,88 | 47,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 43,5 | 22,11 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 21.12.2020 | 0,98 | 0 | 47,91 | 47,77 | 0 | 47,02 | 47,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 43,2 | 20,84 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 22.12.2020 | 0,94 | 0 | 48,65 | 48,5 | 0 | 47,76 | 48,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 43,7 | 19,76 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 23.12.2020 | 0,827 | 0 | 42,45 | 42,36 | 0 | 41,74 | 41,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 42,7 | 19,88 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 0,964 | 0 | 47,47 | 47,34 | 0 | 46,59 | 46,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 43,5 | 20,69 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 0,992 | 0 | 46,99 | 46,86 | 0 | 46,07 | 46,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 43,6 | 21,58 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 1,022 | 0 | 46,17 | 45,99 | 0 | 45,22 | 45,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 44,8 | 22,63 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 1,115 | 0 | 50,56 | 50,4 | 0 | 49,5 | 49,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 46,2 | 22,56 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 1,004 | 0 | 45,71 | 45,55 | 0 | 44,8 | 45,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 44,5 | 22,48 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 0,843 | 0 | 42,44 | 42,4 | 0 | 41,71 | 42,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 41 | 20,24 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 0,996 | 0 | 48,74 | 48,6 | 0 | 47,81 | 48,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 43,9 | 20,88 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 1,096 | 0 | 48,14 | 47,91 | 0 | 47,12 | 47,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,7 | 23,29 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 1,214 | 0 | 55,7 | 55,41 | 0 | 54,47 | 54,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 47,4 | 22,31 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 1,08 | 0 | 47,2 | 46,98 | 0 | 46,21 | 46,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,6 | 23,36 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 1,094 | 0 | 49,18 | 48,93 | 0 | 48,15 | 48,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46,3 | 22,74 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 1,099 | 0 | 47,77 | 47,53 | 0 | 46,78 | 47,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 46,2 | 23,55 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 1,079 | 0 | 48,08 | 47,84 | 0 | 47,06 | 47,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46 | 22,96 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 1,021 | 0 | 45,86 | 45,69 | 0 | 44,9 | 45,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 45 | 22,81 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 1,04 | 0 | 44,46 | 44,27 | 0 | 43,5 | 43,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 44,9 | 23,91 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 1,016 | 0 | 44,6 | 44,41 | 0 | 43,63 | 43,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 45,3 | 23,32 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 1,127 | 0 | 47,65 | 47,4 | 0 | 46,61 | 46,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 45,6 | 24,2 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 10.01.2021 | 1,082 | 0 | 44,08 | 43,85 | 0 | 43,1 | 43,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 45,6 | 25,11 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 1,085 | 0 | 46,95 | 46,74 | 0 | 45,91 | 46,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45,6 | 23,62 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 1,101 | 0 | 50,17 | 49,93 | 0 | 49,12 | 49,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 45,9 | 22,46 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 1,109 | 0 | 48,35 | 48,1 | 0 | 47,32 | 47,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46 | 23,48 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 1,227 | 0 | 51,96 | 51,63 | 0 | 50,75 | 51,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 47,6 | 24,17 | 0,7 | 0,7 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 1,382 | 0 | 56,8 | 56,34 | 0 | 55,38 | 55,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 50 | 24,96 | 0,7 | 0,7 | -6 |
| 16.01.2021 | 1,578 | 0 | 67,67 | 67,09 | 0 | 65,94 | 66,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 52,8 | 23,94 | 0,7 | 0,7 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 1,95 | 0 | 87,16 | 86,37 | 0 | 84,63 | 85,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 58,6 | 23,05 | 0,7 | 0,7 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 1,546 | 0 | 58,33 | 57,78 | 0 | 56,68 | 57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 53,1 | 27,32 | 0,7 | 0,7 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 1,613 | 0 | 63,5 | 62,93 | 0 | 61,69 | 62,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 54 | 26,14 | 0,7 | 0,7 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 1,206 | 0 | 48,26 | 47,94 | 0 | 47,09 | 47,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,3 | 25,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 36,464 | 0 | 1616,77 | 1608,47 | 0 | 1581,14 | 1591,31 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,464 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 19.12.2020 | 67,156 | 4664,73 | 4659,82 | 0 | 4589,21 | 4618,75 | 0 |
| 20.01.2021 | 103,62 | 6281,5 | 6268,29 | 0 | 6170,35 | 6210,06 | 0 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.01.2021 7:29:09