

#65586#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ  
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград  
Абонентский номер 4093

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00091806	20.01.2024	20.12.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	34,278	0	34.278

*+ работ, 14 мес ? 35.031 Гк*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#65585#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 20.01.2024.

Номер абонента 4093  
 Порядковый номер 5304  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00091806  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.01.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	67,2	47,3	19,9	0,7	0,7
22.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	68,2	49,5	18,68	0,7	0,7
23.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	51,2	19,8	0,7	0,7
24.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,3	51	20,35	0,7	0,7
25.12.2023	-	0,379	0	19,89	19,67	0	19,5	19,49	0	0	10	14	1	66,1	46,7	19,42	0,7	0,7
26.12.2023	-	1,046	0	56,36	55,7	0	55,24	55,11	0	0	24	0	0	66,5	47,5	18,98	0,7	0,7
27.12.2023	-	1,132	0	62,96	62,2	0	61,69	61,51	0	0	24	0	0	67,1	48,8	18,38	0,7	0,7
28.12.2023	-	1,118	0	56,97	56,24	0	55,75	55,62	0	0	24	0	0	69,1	49	20,09	0,7	0,7
29.12.2023	-	0,978	0	43,46	42,94	0	42,51	42,46	0	0	24	0	0	69	46	22,99	0,7	0,7
30.12.2023	-	0,971	0	45,77	45,24	0	44,81	44,76	0	0	24	0	0	68,8	47,2	21,67	0,7	0,7
31.12.2023	-	1,065	0	53,99	53,31	0	52,83	52,75	0	0	24	0	0	69,2	49	20,19	0,7	0,7
01.01.2024	-	1,147	0	59,34	58,57	0	58,03	57,85	0	0	24	0	0	70,5	50,7	19,79	0,7	0,7
02.01.2024	-	1,3	0	61,2	60,25	0	59,69	59,47	0	0	24	0	0	75	53,2	21,78	0,7	0,7
03.01.2024	-	1,431	0	67,37	66,26	0	65,61	65,3	0	0	24	0	0	77,2	55,4	21,82	0,7	0,7
04.01.2024	-	1,495	0	68,96	67,77	0	67,04	66,78	0	0	24	0	0	79	56,7	22,3	0,7	0,7
05.01.2024	-	1,302	0	57,13	56,18	0	55,65	55,44	0	0	24	0	0	77,2	53,8	23,38	0,7	0,7
06.01.2024	-	1,328	0	59,78	58,78	0	58,24	58	0	0	24	0	0	76,6	53,8	22,82	0,7	0,7
07.01.2024	-	1,805	0	82,01	80,45	0	79,54	79,09	0	0	24	0	0	83,5	60,8	22,66	0,7	0,7
08.01.2024	-	1,874	0	84,42	82,78	0	81,85	81,34	0	0	24	0	0	84,9	62	22,9	0,7	0,7
09.01.2024	-	1,485	0	57,8	56,64	0	56,11	55,81	0	0	24	0	0	81,7	55,2	26,44	0,7	0,7
10.01.2024	-	1,241	0	52,92	52	0	51,63	51,34	0	0	24	0	0	74,3	50,2	24,07	0,7	0,7
11.01.2024	-	1,234	0	56,13	55,19	0	54,81	54,55	0	0	24	0	0	72,5	50	22,49	0,7	0,7
12.01.2024	-	1,307	0	62,35	61,25	0	60,87	60,47	0	0	24	0	0	73,7	52,2	21,49	0,7	0,7
13.01.2024	-	1,275	0	60,28	59,23	0	58,79	58,45	0	0	24	0	0	73,9	52,3	21,66	0,7	0,7
14.01.2024	-	1,15	0	52,07	51,22	0	50,85	50,62	0	0	24	0	0	73,4	50,8	22,66	0,7	0,7
15.01.2024	-	1,249	0	61,37	60,35	0	59,96	59,6	0	0	24	0	0	71,9	51	20,84	0,7	0,7
16.01.2024	-	1,467	0	70,45	69,16	0	68,68	68,23	0	0	24	0	0	75,3	54	21,36	0,7	0,7
17.01.2024	-	1,564	0	72,92	71,45	0	71,01	70,42	0	0	24	0	0	77,7	55,6	22,02	0,7	0,7
18.01.2024	-	1,348	0	62,85	61,7	0	61,27	60,92	0	0	24	0	0	74,7	52,7	21,98	0,7	0,7
19.01.2024	-	1,369	0	65,97	64,76	0	64,37	63,93	0	0	24	0	0	74	52,7	21,27	0,7	0,7
20.01.2024	-	1,218	0	56,88	55,89	0	55,52	55,16	0	0	24	0	0	73,7	51,7	21,93	0,7	0,7
Итого:	-	34,278	0	1611,6	1585,18	0	1571,85	1564,47	0	0	634	98	-	73,36	51,87	21,49	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 634 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.12.2023	0	0	0	0	0	0	0
20.01.2024	34,278	1611,6	1585,18	0	1571,85	1564,47	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_