

#14135#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Аллея Смелых 109, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 7375
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272782
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2021	0,218	7,28	7,13	0	7,04	7,13	-0,09	24	0	0	66,9	36,1	30,85	0,7	0,7	4
22.01.2021	0,2	6,93	6,77	0	6,72	6,77	-0,05	24	0	0	65,6	35,9	29,67	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,21	7,54	7,37	0	7,3	7,37	-0,07	24	0	0	65,9	37	28,94	0,7	0,7	2,1
24.01.2021	0,209	7,25	7,1	0	7,01	7,1	-0,09	24	0	0	66,1	36,8	29,27	0,7	0,7	2
25.01.2021	0,211	7,68	7,51	0	7,44	7,51	-0,07	24	0	0	66,5	37,6	28,86	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	0,215	7,48	7,3	0	7,24	7,3	-0,06	24	0	0	67,6	37,7	29,96	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	0,221	7,64	7,48	0	7,4	7,48	-0,08	24	0	0	67,5	37,9	29,67	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	0,233	8,23	8,05	0	7,99	8,05	-0,06	24	0	0	67,7	38,5	29,18	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	0,255	8,12	7,92	0	7,88	7,92	-0,04	24	0	0	72	39,7	32,33	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	0,241	7,78	7,59	0	7,54	7,59	-0,05	24	0	0	71,2	38,9	32,27	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	0,239	7,75	7,56	0	7,51	7,56	-0,05	24	0	0	70,7	38,7	32,04	0,7	0,7	0
01.02.2021	0,254	8,1	7,9	0	7,86	7,9	-0,04	24	0	0	71,7	39,4	32,26	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	0,253	7,85	7,66	0	7,61	7,66	-0,05	24	0	0	73	39,5	33,5	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	0,23	7,09	6,9	0	6,85	6,9	-0,05	24	0	0	72	38,1	33,92	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	0,252	7,73	7,53	0	7,49	7,53	-0,04	24	0	0	73,2	39,2	34	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	0,258	7,27	7,08	0	7,03	7,08	-0,05	24	0	0	76,5	39,5	37	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	0,295	8,09	7,86	0	7,85	7,86	-0,01	24	0	0	78,8	41,2	37,52	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	0,327	8,84	8,6	0	8,6	8,6	0	24	0	0	80,4	42,4	37,93	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	0,328	9,04	8,79	0	8,8	8,79	0,01	24	0	0	79,3	42	37,35	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	0,314	8,48	8,25	0	8,24	8,25	-0,01	24	0	0	79,3	40,9	38,37	0,7	0,7	-9
10.02.2021	0,334	8,85	8,6	0	8,61	8,6	0,01	24	0	0	80,8	42	38,83	0,7	0,7	-14
11.02.2021	0,336	8,94	8,69	0	8,7	8,69	0,01	24	0	0	80,6	42	38,67	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	0,326	8,6	8,36	0	8,36	8,36	0	24	0	0	80,2	41,2	38,99	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	0,272	7,77	7,58	0	7,53	7,58	-0,05	24	0	0	74,7	38,7	36,05	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	0,242	7,35	7,16	0	7,11	7,16	-0,05	24	0	0	71,6	37,3	34,28	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	0,244	7,03	6,85	0	6,79	6,85	-0,06	24	0	0	74,3	38,1	36,22	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	0,256	7,39	7,2	0	7,15	7,2	-0,05	24	0	0	74,8	39	35,78	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	0,267	7,91	7,71	0	7,67	7,71	-0,04	24	0	0	74,8	39,8	35	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	0,294	8,43	8,21	0	8,19	8,21	-0,02	24	0	0	76,9	41	35,88	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	0,282	8,1	7,89	0	7,86	7,89	-0,03	24	0	0	75,5	40,1	35,46	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	0,229	7,13	6,96	0	6,89	6,96	-0,07	24	0	0	69,5	36,3	33,24	0,7	0,7	-
Итого:	8,045	243,67	237,56	0	236,26	237,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,045															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2021	20,409	959,83	942,97	0	941,17	940,43
20.02.2021	28,454	1203,5	1180,53	0	1177,43	1177,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.02.2021 12:19:33