

#116707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,311	15,82	15,78	0	15,49	15,54	-0,05	24	0	0	70,9	50,8	20,06	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,312	15,64	15,61	0	15,29	15,37	-0,08	24	0	0	71,2	50,8	20,36	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,316	15,91	15,88	0	15,56	15,64	-0,08	24	0	0	71	50,9	20,06	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,279	13,59	13,56	0	13,35	13,35	0	24	0	0	69,5	48,6	20,86	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,243	11,38	11,35	0	11,14	11,25	-0,11	24	0	0	68,8	46,8	22,01	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,238	11,11	11,08	0	10,87	11,07	-0,2	24	0	0	68,4	46,4	22,04	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,227	10,12	10,07	0	9,88	10,07	-0,19	24	0	0	68,6	45,8	22,81	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,217	9,71	9,66	0	9,47	9,66	-0,19	24	0	0	68,4	45,4	22,97	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,217	9,53	9,47	0	9,29	9,47	-0,18	24	0	0	67,6	44,4	23,18	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,216	9,49	9,43	0	9,25	9,43	-0,18	24	0	0	68,2	45	23,21	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,213	9,11	9,04	0	8,87	9,04	-0,17	24	0	0	68,5	44,6	23,88	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,213	8,79	8,73	0	8,55	8,73	-0,18	24	0	0	68,6	44,1	24,42	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,211	8,5	8,42	0	8,26	8,42	-0,16	24	0	0	69	43,5	25,43	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,213	8,27	8,19	0	8,03	8,19	-0,16	24	0	0	69,2	42,9	26,34	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,198	8,02	7,95	0	7,8	7,95	-0,15	22	2	1	69,1	43,3	25,76	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,216	8,55	8,46	0	8,31	8,46	-0,15	24	0	0	69,4	43,1	26,24	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,186	7,32	7,26	0	7,14	7,26	-0,12	23	1	1	68	41,6	26,37	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,212	12,57	12,51	0	12,23	12,41	-0,18	24	0	0	69,4	52	17,45	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,226	18,4	18,4	0	17,92	18,16	-0,24	24	0	0	72,5	59,8	12,69	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,24	18,58	18,57	0	18,1	18,33	-0,23	24	0	0	74,5	61,2	13,28	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,256	18,01	17,99	0	17,53	17,75	-0,22	24	0	0	76,3	61,6	14,65	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,239	17,09	17,08	0	16,61	16,84	-0,23	24	0	0	75,7	61,1	14,66	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,32	21,58	21,53	0	20,98	21,17	-0,19	24	0	0	76	60,6	15,41	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,389	26,32	26,24	0	25,64	25,78	-0,14	24	0	0	75,8	60,6	15,18	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,377	27,36	27,3	0	26,64	26,82	-0,18	24	0	0	74,7	60,6	14,1	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,371	27,85	27,8	0	27,13	27,32	-0,19	24	0	0	74,6	61	13,64	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,372	27,24	27,19	0	26,53	26,71	-0,18	24	0	0	75,9	61,9	13,94	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,363	27,53	27,49	0	26,81	27,01	-0,2	24	0	0	74,7	61,2	13,49	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,35	28,06	28,03	0	27,34	27,55	-0,21	24	0	0	73,5	60,7	12,86	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,348	27,81	27,79	0	27,13	27,31	-0,18	24	0	0	73,7	60,8	12,89	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,361	26,24	26,19	0	25,58	25,74	-0,16	24	0	0	76	61,8	14,15	0,7	0,7	-
Итого:	8,45	505,5	504,05	0	492,72	497,8	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,45															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	23,112	2169,72	2177,77	0	2127,53	2145,06
20.02.2025	31,562	2675,22	2681,82	0	2620,25	2642,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 7:27:31