

#14137#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
Адрес потребителя Аллея Смелых 109, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 7375
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272782
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,2	6,66	6,51	0	6,5	6,51	-0,01	24	0	0	67,1	36,5	30,61	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,195	6,59	6,44	0	6,43	6,44	-0,01	24	0	0	67,2	36,9	30,3	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,187	6,53	6,39	0	6,4	6,39	0,01	24	0	0	66,2	36,9	29,3	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,148	5,25	5,12	0	5,18	5,12	0,06	24	0	0	64,4	35,3	29,1	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,132	5,17	5,05	0	5,13	5,05	0,08	24	0	0	62	36,1	25,9	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,162	6,71	6,56	0	6,61	6,56	0,05	24	0	0	61,7	36,7	24,98	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,194	7,87	7,72	0	7,67	7,72	-0,05	24	0	0	62,8	37,7	25,08	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,183	7,21	7,06	0	6,99	7,06	-0,07	24	0	0	63,8	37,3	26,48	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,194	7,39	7,24	0	7,15	7,24	-0,09	24	0	0	65	37,5	27,45	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,185	7,41	7,25	0	7,19	7,25	-0,06	24	0	0	63,9	37,7	26,22	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,194	6,78	6,63	0	6,57	6,63	-0,06	24	0	0	66,8	37	29,79	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,205	7,33	7,17	0	7,09	7,17	-0,08	24	0	0	66,7	37,6	29,1	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,226	7,51	7,34	0	7,28	7,34	-0,06	24	0	0	69,4	38,6	30,77	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,209	7,04	6,88	0	6,82	6,88	-0,06	24	0	0	68,7	38	30,67	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,209	7,57	7,41	0	7,33	7,41	-0,08	24	0	0	66,2	37,6	28,6	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,228	7,82	7,65	0	7,58	7,65	-0,07	24	0	0	68,6	38,6	29,95	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,232	7,36	7,17	0	7,12	7,17	-0,05	24	0	0	71,6	39	32,62	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,225	7,21	7,03	0	6,97	7,03	-0,06	24	0	0	71	38,7	32,31	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,23	7,66	7,48	0	7,42	7,48	-0,06	24	0	0	69,7	38,8	30,9	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,183	7,18	7,03	0	7,01	7,01	0	24	0	0	64,2	38,1	26,15	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,176	6,52	6,38	0	6,41	6,38	0,03	24	0	0	63,7	36,4	27,31	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,181	7,17	7,01	0	6,99	7,01	-0,02	24	0	0	63	36,7	26,34	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,184	7,02	6,86	0	6,85	6,86	-0,01	24	0	0	63,9	36,8	27,11	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,189	7,04	6,89	0	6,88	6,89	-0,01	24	0	0	64,9	37,3	27,62	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,197	7,46	7,32	0	7,27	7,32	-0,05	24	0	0	64,9	37,5	27,37	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,219	7,88	7,71	0	7,64	7,71	-0,07	24	0	0	66,1	37,9	28,27	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,241	8,39	8,22	0	8,15	8,22	-0,07	24	0	0	68,1	38,8	29,33	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,246	8	7,83	0	7,76	7,83	-0,07	24	0	0	70,4	38,8	31,5	0,7	0,7	-
Итого:	5,554	199,73	195,35	0	194,39	195,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,554															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	28,454	1203,5	1180,53	0	1177,43	1177,99
20.03.2021	34,008	1403,23	1375,88	0	1371,82	1373,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:20:08