

#121321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,362	27,93	27,89	0	27,21	27,41	-0,2	24	0	0	74,6	61,4	13,29	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,336	28,44	28,43	0	27,75	27,95	-0,2	24	0	0	71,6	59,5	12,06	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,318	27,01	27,01	0	26,4	26,57	-0,17	24	0	0	70,6	58,5	12,06	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,325	29,34	29,33	0	28,62	28,85	-0,23	24	0	0	70,8	59,4	11,35	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,315	29,64	29,64	0	28,92	29,16	-0,24	24	0	0	70,4	59,4	11,02	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,334	32,03	32,04	0	31,31	31,56	-0,25	24	0	0	71,1	60,6	10,57	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,328	32,14	32,15	0	31,42	31,67	-0,25	24	0	0	70,6	60,3	10,33	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,284	21,42	21,4	0	20,96	21,06	-0,1	24	0	0	70,3	56,8	13,52	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,269	13,59	13,54	0	13,35	13,3	0,05	24	0	0	69,4	49,3	20,13	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,254	12,61	12,54	0	12,37	12,33	0,04	24	0	0	68,7	48,1	20,58	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,239	11,58	11,51	0	11,34	11,37	-0,03	24	0	0	68,2	47,1	21,12	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,229	10,9	10,81	0	10,66	10,78	-0,12	24	0	0	67,9	46,4	21,51	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,181	8,01	7,92	0	7,8	7,92	-0,12	24	0	0	67	43,9	23,15	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,181	8,01	7,92	0	7,8	7,92	-0,12	24	0	0	67	43,9	23,15	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,211	9,99	9,89	0	9,78	9,79	-0,01	24	0	0	68,1	46,7	21,41	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,207	10,83	10,73	0	10,6	10,62	-0,02	24	0	0	67,1	47,4	19,7	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,202	10,68	10,6	0	10,45	10,51	-0,06	24	0	0	66,5	47,2	19,38	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,18	8,95	8,86	0	8,77	8,81	-0,04	24	0	0	66,3	45,7	20,58	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,235	12,27	12,18	0	12,03	11,99	0,04	24	0	0	67	47,6	19,42	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,229	11,32	11,22	0	11,08	11,1	-0,02	24	0	0	67,5	47	20,53	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,248	13,26	13,17	0	13,02	12,98	0,04	24	0	0	67,2	48,2	19	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,268	14,65	14,55	0	14,4	14,33	0,07	24	0	0	67,9	49,4	18,55	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,285	15,6	15,51	0	15,25	15,31	-0,06	24	0	0	69,3	50,7	18,66	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,275	15,25	15,16	0	14,95	14,92	0,03	24	0	0	68,4	50	18,45	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,289	16,28	16,2	0	15,92	15,96	-0,04	24	0	0	69,1	50,8	18,26	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,269	14,35	14,26	0	14,06	14,05	0,01	24	0	0	68,1	48,9	19,18	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,265	13,14	13,05	0	12,9	12,89	0,01	24	0	0	68,6	48,1	20,5	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,241	10,98	10,88	0	10,68	10,79	-0,11	24	0	0	70,9	48,4	22,55	0,7	0,7	-
Итого:	7,359	470,2	468,39	0	459,8	461,9	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,359															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	31,562	2675,22	2681,82	0	2620,25	2642,86
20.03.2025	38,921	3145,42	3150,21	0	3080,05	3104,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:10:53