

#75796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.02.2024	0,48	64,2	63,62	0	62,79	62,49	0,3	24	0	0	70,4	62,8	7,65	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,47	69,67	69,09	0	68,11	67,79	0,32	24	0	0	70,5	63,6	6,9	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,454	64,9	64,37	0	63,52	63,25	0,27	24	0	0	70,2	63,1	7,17	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,456	64,93	64,38	0	63,47	63,19	0,28	24	0	0	70,7	63,5	7,25	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,459	66,15	65,6	0	64,68	64,39	0,29	24	0	0	70,8	63,7	7,12	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,45	66,91	66,36	0	65,44	65,14	0,3	24	0	0	70,4	63,5	6,89	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,451	64,84	64,31	0	63,39	63,14	0,25	24	0	0	70,8	63,7	7,1	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,454	62,19	61,67	0	60,79	60,54	0,25	24	0	0	70,7	63,3	7,45	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,456	69,76	69,19	0	68,23	67,93	0,3	24	0	0	70,5	63,8	6,69	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,438	68,67	68,11	0	67,16	66,87	0,29	24	0	0	70,5	64	6,53	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,433	67,63	67,1	0	66,1	65,86	0,24	24	0	0	70,5	64	6,54	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,43	59,75	59,26	0	58,42	58,2	0,22	24	0	0	70,5	63,2	7,32	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,428	60,19	59,72	0	58,85	58,63	0,22	24	0	0	70,3	63	7,31	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,437	58,44	57,96	0	57,13	56,9	0,23	24	0	0	70,4	62,7	7,65	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,446	55,51	55,05	0	54,26	54,04	0,22	24	0	0	71,2	63	8,19	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,469	55,02	54,56	0	53,78	53,6	0,18	24	0	0	70,9	62,2	8,74	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,501	54,29	53,8	0	53,05	52,84	0,21	24	0	0	71,8	62,3	9,49	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,484	54,81	54,33	0	53,56	53,38	0,18	24	0	0	70,8	61,8	9,04	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,447	55,59	55,14	0	54,38	54,18	0,2	24	0	0	69,7	61,4	8,25	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,434	56,71	56,25	0	55,48	55,27	0,21	24	0	0	70	62,1	7,82	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,468	65,2	64,67	0	63,75	63,47	0,28	24	0	0	70,8	63,5	7,35	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,47	71,1	70,52	0	69,5	69,22	0,28	24	0	0	70,8	64	6,77	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,437	72,52	71,97	0	70,9	70,61	0,29	24	0	0	70,6	64,4	6,15	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,426	72,6	72,05	0	70,99	70,68	0,31	24	0	0	70,6	64,6	6	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,411	58,12	57,69	0	56,88	56,68	0,2	24	0	0	69,8	62,5	7,26	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,441	58,22	57,77	0	56,92	56,74	0,18	24	0	0	70,4	62,7	7,73	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,44	56,75	56,31	0	55,5	55,31	0,19	24	0	0	70,4	62,4	7,97	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,437	57,66	57,2	0	56,4	56,18	0,22	24	0	0	69,5	61,7	7,78	0,7	0,7	-
Итого:	12,607	1752,33	1738,05	0	1713,43	1706,52	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,607															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.02.2024	111,069	5408,11	5417,08	0	5297,47	5378,01
20.03.2024	123,676	7160,44	7155,13	0	7010,9	7084,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:35:51