

#80100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,455	66,15	65,63	0	64,71	64,43	0,28	24	0	0	70,6	63,6	7,03	0,7	0,7	4,8
22.03.2024	0,436	65,28	64,78	0	63,88	63,62	0,26	24	0	0	69,8	63	6,8	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	0,436	67,46	66,94	0	65,99	65,74	0,25	24	0	0	70,4	63,8	6,62	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	0,433	63,16	62,67	0	61,74	61,55	0,19	24	0	0	70,5	63,5	7,05	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,455	64,29	63,79	0	62,82	62,64	0,18	24	0	0	70,8	63,6	7,22	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,328	39,03	38,76	0	38,12	38,11	0,01	24	0	0	70,6	62	8,61	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,188	8,82	8,84	0	8,62	8,78	-0,16	24	0	0	66,8	44,8	22,01	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,17	7,64	7,68	0	7,45	7,68	-0,23	24	0	0	66,1	43,1	23,03	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,178	8,54	8,57	0	8,31	8,57	-0,26	24	0	0	65	43,5	21,5	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,144	7,83	7,89	0	7,65	7,89	-0,24	24	0	0	62,2	43,1	19,11	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,124	8,99	9,05	0	8,83	9,02	-0,19	24	0	0	60,2	46	14,15	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,119	6,6	6,66	0	6,51	6,66	-0,15	24	0	0	62	43,4	18,62	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,183	9,48	9,52	0	9,26	9,5	-0,24	24	0	0	63,9	44,2	19,74	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,291	17,07	17	0	16,75	16,76	-0,01	24	0	0	67,5	50	17,55	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,283	14,83	14,77	0	14,52	14,55	-0,03	24	0	0	68	48,6	19,39	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,191	9,46	9,48	0	9,22	9,48	-0,26	24	0	0	64,1	43,4	20,75	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,19	9,6	9,62	0	9,36	9,61	-0,25	24	0	0	63,9	43,5	20,43	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,166	8,9	8,92	0	8,75	8,85	-0,1	24	0	0	63,9	45,1	18,83	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,142	7,35	7,39	0	7,21	7,39	-0,18	23	1	1	62,8	43,2	19,6	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,076	6,16	6,25	0	6,08	6,24	-0,16	24	0	0	60,9	49	11,93	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,018	3,93	4,02	0	3,9	4,01	-0,11	18	6	1	58,7	54,6	4,15	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,012	2,45	2,51	0	2,45	2,51	-0,06	12	12	1	58,9	54,4	4,56	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,024	5,19	5,31	0	5,19	5,31	-0,12	24	0	0	58,8	54,4	4,39	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,024	5,44	5,56	0	5,44	5,56	-0,12	24	0	0	58,7	54,4	4,28	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,024	5,7	5,82	0	5,7	5,82	-0,12	24	0	0	58,6	54,4	4,16	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,024	4,19	4,31	0	4,19	4,31	-0,12	24	0	0	59,8	54	5,81	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,024	2,57	2,69	0	2,57	2,69	-0,12	24	0	0	62,7	52,9	9,77	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,024	2,5	2,62	0	2,5	2,62	-0,12	24	0	0	63,1	52,7	10,34	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,024	2,42	2,56	0	2,42	2,56	-0,14	24	0	0	63,5	52,6	10,91	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,024	2,49	2,62	0	2,49	2,62	-0,13	24	0	0	63,4	52,6	10,74	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,024	2,34	2,47	0	2,34	2,47	-0,13	24	0	0	64	52,4	11,57	0,7	0,7	-
Итого:	5,234	535,86	534,7	0	524,97	527,55	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,234															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 725

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2024	123,676	7160,44	7155,13	0	7010,9	7084,53
20.04.2024	128,91	7696,3	7689,83	0	7535,87	7612,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 15:14:51