

#126441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,221	9,21	9,1	0	8,97	9,05	-0,08	24	0	0	70,6	46,2	24,43	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,218	9,81	9,72	0	9,6	9,63	-0,03	24	0	0	70,3	47,5	22,83	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,213	9,22	9,1	0	8,98	9,04	-0,06	24	0	0	69,8	46,2	23,65	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,228	9,7	9,59	0	9,46	9,53	-0,07	24	0	0	70,6	46,6	24,02	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,214	9,69	9,58	0	9,43	9,5	-0,07	24	0	0	70,5	47,8	22,77	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,204	8,53	8,43	0	8,3	8,43	-0,13	23	1	1	70	45,5	24,5	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,222	9,39	9,28	0	9,15	9,28	-0,13	24	0	0	70	46	23,96	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,184	7,19	7,09	0	7,02	7,09	-0,07	24	0	0	70,6	44,5	26,08	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,175	7,04	6,94	0	6,89	6,91	-0,02	24	0	0	70,3	45	25,36	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,207	8,45	8,34	0	8,21	8,34	-0,13	24	0	0	70,4	45,4	24,99	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,201	8,55	8,44	0	8,31	8,44	-0,13	24	0	0	69,9	45,4	24,42	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,219	9,92	9,82	0	9,68	9,82	-0,14	24	0	0	68,9	46,4	22,56	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,188	7,82	7,72	0	7,63	7,72	-0,09	24	0	0	68,9	44,8	24,07	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,155	6,49	6,4	0	6,36	6,4	-0,04	24	0	0	68,4	43,8	24,53	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,185	8,87	8,77	0	8,64	8,72	-0,08	24	0	0	66,8	45,4	21,37	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,245	14,07	14	0	13,82	13,77	0,05	24	0	0	66,7	48,8	17,86	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,269	16,73	16,66	0	16,41	16,42	-0,01	24	0	0	66,7	50,1	16,58	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,25	13,15	13,08	0	12,85	12,94	-0,09	24	0	0	68,2	48,8	19,41	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,242	12,03	11,94	0	11,79	11,8	-0,01	24	0	0	68,3	47,8	20,56	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,238	11,87	11,79	0	11,63	11,66	-0,03	24	0	0	68,3	47,8	20,47	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,255	13,43	13,35	0	13,17	13,18	-0,01	24	0	0	68,2	48,7	19,42	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,221	10,47	10,39	0	10,23	10,3	-0,07	24	0	0	68,5	46,8	21,69	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,201	9,42	9,34	0	9,22	9,27	-0,05	24	0	0	68,7	46,7	21,99	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,144	5,96	5,87	0	5,85	5,87	-0,02	24	0	0	69	44	25,04	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,126	5,22	5,14	0	5,15	5,14	0,01	24	0	0	67	42,5	24,47	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,111	5,27	5,19	0	5,19	5,19	0	24	0	0	65,4	43,8	21,56	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,123	5,59	5,51	0	5,52	5,51	0,01	24	0	0	65	43,1	21,93	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,096	5,17	5,07	0	5,1	5,07	0,03	24	0	0	63,4	45,1	18,26	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,078	5,45	5,38	0	5,44	5,38	0,06	24	0	0	61,2	46,9	14,29	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,091	6,28	6,22	0	6,24	6,22	0,02	24	0	0	61,1	46,1	14,99	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,111	7,74	7,67	0	7,6	7,67	-0,07	24	0	0	61	46,4	14,59	0,7	0,7	-
Итого:	5,835	277,73	274,92	0	271,84	273,29	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,835															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	38,933	3146,25	3151,05	0	3080,85	3105,6
20.04.2025	44,768	3423,98	3425,97	0	3352,69	3378,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 10:41:48