

#296960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,205	10,69	10,57	0	10,45	10,47	-0,02	24	0	0	67,8	48,1	19,62	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,193	10,19	10,07	0	9,95	9,99	-0,04	24	0	0	67,4	48	19,41	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,166	8,53	8,42	0	8,34	8,37	-0,03	24	0	0	67	46,7	20,31	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,157	7,92	7,81	0	7,73	7,81	-0,08	24	0	0	66,3	46	20,23	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,145	7,37	7,26	0	7,21	7,26	-0,05	24	0	0	65,3	45,6	19,65	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,189	9,72	9,6	0	9,48	9,6	-0,12	24	0	0	67,1	47,1	20,01	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,197	10,32	10,22	0	10,08	10,1	-0,02	24	0	0	67,6	47,9	19,69	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,191	9,79	9,71	0	9,55	9,63	-0,08	24	0	0	67,4	47,6	19,81	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,174	8,97	8,88	0	8,73	8,88	-0,15	24	0	0	66,7	46,6	20,11	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,18	9,09	9,02	0	8,85	9,01	-0,16	24	0	0	67	46,7	20,23	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,188	9,72	9,65	0	9,48	9,6	-0,12	24	0	0	67,3	47,4	19,91	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,194	10,17	10,1	0	9,93	9,99	-0,06	24	0	0	67,5	47,8	19,68	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,198	10,53	10,46	0	10,29	10,35	-0,06	24	0	0	67,8	48,5	19,3	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,2	10,63	10,57	0	10,39	10,5	-0,11	24	0	0	67,3	47,8	19,57	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,19	9,89	9,84	0	9,65	9,79	-0,14	24	0	0	66,4	46,9	19,55	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,161	8,57	8,54	0	8,39	8,53	-0,14	24	0	0	65,7	46,6	19,07	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,181	9,62	9,57	0	9,38	9,57	-0,19	24	0	0	65,7	46,4	19,28	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,196	11,13	11,09	0	10,89	11,01	-0,12	24	0	0	65,3	47,4	17,93	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,139	13,35	13,05	0	13,15	12,86	0,29	24	0	0	57,5	47,4	10,11	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,147	10,8	10,76	0	10,63	10,59	0,04	17	7	1	63,5	49,6	13,95	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,194	17,73	17,68	0	17,46	17,44	0,02	24	0	0	61,2	50	11,23	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,177	16,68	16,65	0	16,44	16,41	0,03	24	0	0	60,8	50,1	10,7	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,162	16,29	16,26	0	16,04	16,02	0,02	24	0	0	60,8	50,7	10,11	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,16	10,6	10,56	0	10,42	10,48	-0,06	24	0	0	63,3	47,9	15,36	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,139	7,2	7,16	0	7,06	7,16	-0,1	24	0	0	65,9	46,2	19,66	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,151	7,64	7,61	0	7,44	7,61	-0,17	24	0	0	66,1	45,9	20,17	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,168	9,18	9,12	0	8,96	9,08	-0,12	24	0	0	66,3	47,2	19,05	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,182	9,93	9,89	0	9,69	9,81	-0,12	24	0	0	66,2	47,4	18,85	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,141	7,75	7,72	0	7,59	7,71	-0,12	24	0	0	65,6	47	18,61	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,129	7,09	7,05	0	6,94	7,05	-0,11	24	0	0	65	46,4	18,57	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,155	8,57	8,54	0	8,37	8,52	-0,15	24	0	0	65,7	47	18,74	0,7	0,7	-
Итого:	5,349	315,66	313,43	0	308,96	311,2	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,349															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	93,548	6167,81	6151,16	0	6032,77	6067,1
20.04.2026	98,897	6483,47	6464,59	0	6341,73	6378,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:25:47