

#84159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 19.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,024	2,37	2,5	0	2,37	2,5	-0,13	24	0	0	64	52,4	11,65	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	0,024	2,33	2,45	0	2,33	2,45	-0,12	24	0	0	64,3	52,3	12,02	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	0,024	2,36	2,49	0	2,36	2,49	-0,13	24	0	0	64,3	52,2	12,09	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	0,024	2,59	2,72	0	2,59	2,72	-0,13	24	0	0	63,3	52,4	10,91	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,024	2,74	2,87	0	2,74	2,87	-0,13	24	0	0	62,7	52,5	10,21	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,024	3,12	3,25	0	3,12	3,25	-0,13	24	0	0	61,7	52,8	8,84	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,024	3,48	3,61	0	3,48	3,61	-0,13	24	0	0	60,8	53,1	7,74	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,024	4,22	4,35	0	4,22	4,35	-0,13	24	0	0	59,8	53,6	6,23	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,024	4,26	4,38	0	4,25	4,37	-0,12	24	0	0	59,8	53,8	6	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,024	4,35	4,47	0	4,35	4,47	-0,12	24	0	0	59,5	53,8	5,65	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,024	4,37	4,5	0	4,37	4,5	-0,13	24	0	0	59,4	53,9	5,46	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,024	4,63	4,75	0	4,63	4,75	-0,12	24	0	0	59,2	54,1	5,08	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,024	4,53	4,65	0	4,53	4,65	-0,12	24	0	0	59,2	54,1	5,05	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,024	4,89	5,01	0	4,89	5,01	-0,12	24	0	0	58,9	54,3	4,61	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,024	4,81	4,93	0	4,81	4,93	-0,12	24	0	0	58,9	54,3	4,65	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,024	4,69	4,8	0	4,69	4,8	-0,11	24	0	0	59	54,2	4,78	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,024	4,78	4,91	0	4,78	4,91	-0,13	24	0	0	59	54,2	4,85	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,024	4,96	5,07	0	4,96	5,07	-0,11	24	0	0	59	54,2	4,84	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,024	5,14	5,26	0	5,14	5,26	-0,12	24	0	0	58,9	54,2	4,71	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,023	5,06	5,18	0	5,06	5,18	-0,12	23	1	1	58,8	54,2	4,63	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,024	5,13	5,25	0	5,13	5,25	-0,12	24	0	0	58,9	54,1	4,84	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,024	5,19	5,3	0	5,19	5,3	-0,11	24	0	0	58,9	54,1	4,8	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,024	4,66	4,77	0	4,66	4,77	-0,11	24	0	0	59,2	53,9	5,31	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,024	4,73	4,85	0	4,73	4,85	-0,12	24	0	0	59,2	54	5,19	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,023	5,54	5,63	0	5,5	5,61	-0,11	24	0	0	59,9	55,6	4,35	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,025	6,67	6,77	0	6,61	6,74	-0,13	24	0	0	60,4	56,7	3,69	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,024	6,42	6,53	0	6,37	6,51	-0,14	24	0	0	60,3	56,6	3,68	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,024	6,57	6,66	0	6,57	6,66	-0,09	24	0	0	60,2	56,7	3,53	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,024	6,54	6,65	0	6,53	6,65	-0,12	24	0	0	60,2	56,7	3,46	0,7	0,7	-
Итого:	0,695	131,13	134,56	0	130,96	134,48	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,695															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	128,91	7696,3	7689,83	0	7535,87	7612,08
19.05.2024	129,629	7833,95	7831,02	0	7673,29	7753,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 16:38:10