

#130911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,117	7,93	7,87	0	7,77	7,87	-0,1	24	0	0	61	45,9	15,13	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,141	9,2	9,13	0	8,97	9,12	-0,15	24	0	0	61,2	45,5	15,7	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,096	7,28	7,23	0	7,17	7,22	-0,05	24	0	0	61,2	47,9	13,34	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,024	4,73	4,7	0	4,71	4,69	0,02	24	0	0	60,2	55,6	4,62	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,024	5,03	5	0	5,03	5	0,03	24	0	0	60	55,5	4,51	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,024	5,5	5,47	0	5,5	5,47	0,03	24	0	0	59,9	55,6	4,27	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,024	4,87	4,82	0	4,87	4,82	0,05	24	0	0	60,3	55,3	4,97	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,024	4,55	4,51	0	4,55	4,51	0,04	24	0	0	60,6	55,2	5,39	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,024	2,9	2,84	0	2,9	2,84	0,06	24	0	0	62,8	54,3	8,53	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,024	2,9	2,86	0	2,9	2,86	0,04	24	0	0	62,8	54,3	8,47	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,024	2,64	2,58	0	2,64	2,58	0,06	24	0	0	63,5	54,1	9,38	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,024	2,8	2,74	0	2,8	2,74	0,06	24	0	0	63	54,2	8,75	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,024	2,74	2,69	0	2,74	2,69	0,05	24	0	0	63,1	54,2	8,85	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,024	3,04	2,98	0	3,04	2,98	0,06	24	0	0	62,4	54,4	8,05	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,024	3,02	2,97	0	3,02	2,97	0,05	24	0	0	62,6	54,3	8,25	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,024	3,26	3,22	0	3,26	3,22	0,04	24	0	0	62,1	54,4	7,72	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,024	3,32	3,27	0	3,32	3,27	0,05	24	0	0	62,1	54,4	7,72	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,024	3,24	3,18	0	3,24	3,18	0,06	24	0	0	62,2	54,3	7,93	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,024	3,21	3,17	0	3,21	3,17	0,04	24	0	0	62,3	54,3	8,08	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,024	3,3	3,26	0	3,3	3,26	0,04	24	0	0	62,2	54,3	7,91	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,024	3,11	3,07	0	3,11	3,07	0,04	24	0	0	62,6	54,2	8,44	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,024	3,25	3,21	0	3,25	3,21	0,04	24	0	0	62,3	54,2	8,09	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,024	3,44	3,41	0	3,44	3,41	0,03	24	0	0	61,9	54,5	7,38	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,024	3,66	3,62	0	3,66	3,62	0,04	24	0	0	61,4	54,8	6,57	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,012	1,78	1,77	0	1,78	1,77	0,01	24	0	0	61,7	54,7	6,97	0,7	0,7	-
16.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	24,6	-4,36	0,7	0,7	-
17.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	24	-4,9	0,7	0,7	-
18.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	23,6	-5,18	0,7	0,7	-
19.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	23,1	-5,07	0,7	0,7	-
20.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	23	-4,99	0,7	0,7	-
Итого:	0,87	100,7	99,57	0	100,18	99,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,87															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2025	44,768	3423,98	3425,97	0	3352,69	3378,89
20.05.2025	45,638	3524,68	3525,54	0	3452,87	3478,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:14:21