

#88402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,024	5,78	5,89	0	5,77	5,89	-0,12	24	0	0	60,4	56,6	3,82	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,024	5,94	6,04	0	5,91	6,03	-0,12	24	0	0	60,4	56,7	3,68	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,024	6,52	6,63	0	6,46	6,59	-0,13	24	0	0	60,2	56,8	3,32	0,7	0,7	-
24.05.2024	0,024	6,14	6,25	0	6,08	6,21	-0,13	24	0	0	60,3	56,8	3,51	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,024	5,92	6,03	0	5,91	6,03	-0,12	24	0	0	60,3	56,7	3,62	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,024	5,83	5,93	0	5,83	5,93	-0,1	24	0	0	60,4	56,7	3,67	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,024	6,24	6,35	0	6,19	6,35	-0,16	24	0	0	60,2	56,8	3,39	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,024	6,32	6,43	0	6,25	6,4	-0,15	24	0	0	60,2	56,9	3,32	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,024	6,29	6,4	0	6,23	6,39	-0,16	24	0	0	60,2	56,9	3,33	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,024	6,86	6,98	0	6,78	6,94	-0,16	24	0	0	60,1	57	3,08	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,024	5,91	6,02	0	5,89	6,02	-0,13	24	0	0	60,3	56,8	3,55	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,024	6,36	6,47	0	6,36	6,47	-0,11	24	0	0	60,1	56,9	3,26	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,026	9,06	9,17	0	8,96	9,07	-0,11	24	0	0	60	57,1	2,91	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,027	6,25	6,36	0	6,19	6,34	-0,15	24	0	0	60,5	56,4	4,04	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,024	6,7	6,8	0	6,62	6,76	-0,14	24	0	0	60,2	56,8	3,46	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,024	7,46	7,57	0	7,33	7,48	-0,15	24	0	0	60	56,9	3,1	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,024	11,12	11,23	0	10,93	11,08	-0,15	24	0	0	59,6	57,6	2,08	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,024	11,32	11,41	0	11,15	11,27	-0,12	24	0	0	59,9	57,7	2,19	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,024	6,24	6,34	0	6,22	6,34	-0,12	24	0	0	60,4	56,6	3,81	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,024	8,15	8,26	0	7,97	8,15	-0,18	24	0	0	60	57	2,92	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,024	7,03	7,13	0	6,95	7,12	-0,17	24	0	0	60,2	56,8	3,4	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,024	7,02	7,12	0	6,94	7,07	-0,13	24	0	0	60,2	56,7	3,42	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,024	7,43	7,53	0	7,31	7,48	-0,17	24	0	0	60	56,8	3,23	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,024	7,44	7,55	0	7,35	7,49	-0,14	24	0	0	60	56,8	3,23	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,024	6,77	6,86	0	6,72	6,85	-0,13	24	0	0	60,2	56,6	3,57	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,024	6,24	6,35	0	6,23	6,35	-0,12	24	0	0	60,4	56,5	3,84	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,024	6,89	6,99	0	6,82	6,95	-0,13	24	0	0	60,2	56,7	3,41	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,024	8,55	8,65	0	8,44	8,55	-0,11	24	0	0	59,9	57,2	2,71	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,024	13,59	13,69	0	13,35	13,45	-0,1	24	0	0	59,4	57,8	1,63	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,024	43,44	43,45	0	42,76	42,77	-0,01	24	0	0	58,9	58,5	0,43	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,024	51,35	51,33	0	50,53	50,52	0,01	24	0	0	58,6	58,2	0,36	0,7	0,7	-
Итого:	0,749	306,16	309,21	0	302,43	306,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,749															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2024	129,629	7833,95	7831,02	0	7673,29	7753,16
20.06.2024	130,378	8140,11	8140,23	0	7975,72	8059,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 7:48:59