

#30028#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
ГАУЗ
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,
Аллея Смелых 109, Калининград

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00272782	20.09.2023	20.08.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	89,459	89,459	0

Подпись исполнителя _____



#30027#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 7375
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272782
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	23,2	-2,57	0,7	0,7
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	19,6	0,6	0,7	0,7
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20,1	-0,04	0,7	0,7
24.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	23,2	-2,82	0,7	0,7
25.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	23,1	-2,93	0,7	0,7
26.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	23,3	-2,95	0,7	0,7
27.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	23,3	-2,96	0,7	0,7
28.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	23,3	-3,09	0,7	0,7
29.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	23,1	-3,11	0,7	0,7
30.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	23	-3,17	0,7	0,7
31.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	22,9	-3,28	0,7	0,7
01.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	22,4	-3,3	0,7	0,7
02.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	22,4	-3,47	0,7	0,7
03.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	22,4	-3,42	0,7	0,7
04.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	22,1	-3,22	0,7	0,7
05.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	22,2	-3,21	0,7	0,7
06.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	22,4	-3,08	0,7	0,7
07.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	22,3	-2,94	0,7	0,7
08.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	21,8	-3,01	0,7	0,7
09.09.2023	-	0	0	0,62	0	0	0,62	-0,62	24	0	0	19,4	19,2	0,16	0,7	0,7
10.09.2023	-	0	0	0,75	0	0	0,75	-0,75	24	0	0	19,4	18,8	0,56	0,7	0,7
11.09.2023	-	0	0	0,79	0	0	0,79	-0,79	24	0	0	19,3	18,8	0,59	0,7	0,7
12.09.2023	-	0	0	0,78	0	0	0,78	-0,78	24	0	0	19,4	18,8	0,62	0,7	0,7
13.09.2023	-	0	0	0,71	0	0	0,71	-0,71	24	0	0	19,6	18,9	0,63	0,7	0,7
14.09.2023	-	0	0	0,54	0	0	0,54	-0,54	20	4	1	19,5	18,9	0,64	0,7	0,7
15.09.2023	-	0	0	0,51	0	0	0,51	-0,51	19	5	1	18,6	18	0,64	0,7	0,7
16.09.2023	-	0	0	0,62	0	0	0,62	-0,62	21	3	1	17,8	17,2	0,6	0,7	0,7
17.09.2023	-	0	0	0,78	0	0	0,78	-0,78	24	0	0	17,8	17,4	0,41	0,7	0,7
18.09.2023	-	0	0	0,85	0	0	0,85	-0,85	24	0	0	18,2	17,8	0,43	0,7	0,7
19.09.2023	-	0	0	0,93	0	0	0,93	-0,93	24	0	0	18,6	18,2	0,47	0,7	0,7
20.09.2023	-	0	0	1,03	0	0	1,03	-1,03	24	0	0	18,4	17,8	0,57	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	8,91	0	0	8,91	-8,91	732	12	-	19,36	20,84	-1,47	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 732 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.08.2023	89,459	3260,4	3245,7	0	3199,15	3242,89
20.09.2023	89,459	3260,4	3254,61	0	3199,15	3251,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения