

#93312#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 21.08.2024

Потребитель
ГАУЗ
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,
Аллея Смелых 109, Калининград

Заводской номер счётчика 00272782	Показания прибора, Гкал 21.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	131,349	131,319	0.03

Подпись исполнителя _____



с 20.08.24 не
поверке по вк



#93311#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 21.08.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

7375

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00272782

Номер системы

1

Отчёт сформирован

09.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0,016	50,14	50,21	0	49,33	49,4	-0,07	24	0	0	59,1	58,8	0,27	0,7	0,7
Итого:	-	0,016	50,14	50,21	0	49,33	49,4	-0,07	24	0	-	59,1	58,8	0,27	0,7	0,7

Общее время работы системы

24 час.

Период нормальной работы системы

24 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.08.2024	131,319	10938,7	10942,23	0	10730,17	10817,63
21.08.2024	131,349	11045,98	11049,62	0	10835,73	10923,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения