

#95516#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2024 по 30.09.2024

Потребитель
ГАУЗ
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,
Аллея Смелых 109, Калининград

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00272782	30.09.2024	20.09.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	0,347	0,107	0.24

Подпись исполнителя _____



#95515#

Отчёт за период с 20.09.2024 по 30.09.2024.

Номер абонента
Порядковый номер 7375
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272782
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2024	-	0,024	54,94	55,33	0	54,03	54,43	-0,4	24	0	0	58,7	58,4	0,31	0,7	0,7
22.09.2024	-	0,024	49,43	49,81	0	48,64	49,04	-0,4	24	0	0	58,5	58,1	0,36	0,7	0,7
23.09.2024	-	0,024	45,18	45,54	0	44,44	44,8	-0,36	24	0	0	59,4	59	0,42	0,7	0,7
24.09.2024	-	0,024	45,16	45,52	0	44,41	44,77	-0,36	24	0	0	59,4	59	0,41	0,7	0,7
25.09.2024	-	0,024	48,88	49,25	0	48,09	48,47	-0,38	24	0	0	59,3	58,9	0,37	0,7	0,7
26.09.2024	-	0,024	50,68	51,07	0	49,82	50,21	-0,39	24	0	0	59,3	59	0,36	0,7	0,7
27.09.2024	-	0,024	56,89	57,31	0	55,93	56,35	-0,42	24	0	0	59,2	58,8	0,31	0,7	0,7
28.09.2024	-	0,024	55,42	55,83	0	54,49	54,9	-0,41	24	0	0	59	58,6	0,32	0,7	0,7
29.09.2024	-	0,024	56,89	57,32	0	55,94	56,38	-0,44	24	0	0	58,6	58,3	0,32	0,7	0,7
30.09.2024	-	0,024	52,95	53,35	0	52,09	52,49	-0,4	24	0	0	59,2	58,9	0,36	0,7	0,7
Итого:	-	0,24	516,42	520,33	0	507,88	511,84	-3,96	240	0	-	59,06	58,7	0,35	0,7	0,7

Общее время работы системы 240 час.
Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.09.2024	0,107	192,82	194,3	0	189,75	191,25
30.09.2024	0,347	709,24	714,63	0	697,63	703,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
