

#32582#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент: Обл. Стомат.

Адрес: Аллея Смелых,109

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272782

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0B9C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.2023	18,38	17,85	0,53	0	0	1,15	1,15	0	-1,15	7	7	0	24	0	*
22.09.2023	18,75	18,24	0,51	0	0	1,71	1,71	0	-1,71	7	7	0	24	0	*
23.09.2023	18,86	18,24	0,62	0	0	3,24	3,24	0	-3,24	7	7	0	24	0	*
24.09.2023	18,39	17,77	0,62	0	0	4,17	4,17	0	-4,17	7	7	0	24	0	*
25.09.2023	17,75	16,91	0,84	0	0	2,28	2,28	0	-2,28	7	7	0	24	0	*
26.09.2023	17,26	20,81	-3,55	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.09.2023	17,75	20,77	-3,02	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.09.2023	18,15	18,51	-0,36	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.09.2023	18,24	18,55	-0,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.09.2023	18,34	18,75	-0,41	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.10.2023	18,03	18,53	-0,5	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
02.10.2023	17,74	18,24	-0,5	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
03.10.2023	18,08	18,6	-0,52	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
04.10.2023	17,31	17,87	-0,56	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
05.10.2023	15,96	16,6	-0,64	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
06.10.2023	15,51	15,56	-0,05	0	0	0,41	0,41	0	-0,41	7	7	0	24	0	*
07.10.2023	15,03	15,11	-0,08	0	0	1,09	1,09	0	-1,09	7	7	0	24	0	*
08.10.2023	14,58	14,69	-0,11	0	0	1,49	1,49	0	-1,49	7	7	0	24	0	*
09.10.2023	13,96	14	-0,04	0	0	2,07	2,07	0	-2,07	7	7	0	24	0	*
10.10.2023	13,4	13,34	0,06	0	0	2,68	2,68	0	-2,68	7	7	0	24	0	*
11.10.2023	13,48	13,54	-0,06	0	0	3,06	3,06	0	-3,06	7	7	0	24	0	*
12.10.2023	13,91	13,99	-0,08	0	0	2,91	2,91	0	-2,91	7	7	0	24	0	*
13.10.2023	13,64	13,74	-0,1	0	0	3,26	3,26	0	-3,26	7	7	0	24	0	*
14.10.2023	14,45	14,27	0,18	0	0	2,17	2,17	0	-2,17	7	7	0	24	0	*
15.10.2023	13,73	13,73	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
16.10.2023	11,95	11,87	0,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
17.10.2023	11,43	11,54	-0,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	11	13	*
18.10.2023	11,44	11,57	-0,13	---	---	---	---	0	---	7	7	---	0	24	*
19.10.2023	11,11	11,27	-0,16	---	---	---	---	0	---	7	7	---	0	24	*
20.10.2023	8,95	9,21	-0,26	---	---	---	---	0	---	7	7	---	0	24	*
21.10.2023	9,57	9,98	-0,41	---	---	---	---	0	---	7	7	---	0	24	*
Итого:				0	0	31,69	31,69	0	-31,69			0	635	109	
Средние:	15,32	15,6	-0,27							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/09/2324:00	3260,4	3199,15	3254,61	3251,8	0	-52,65	89,459	26179	68
21/10/2324:00	3260,4	3199,15	3286,3	3283,49	0	-84,34	89,459	26814	177
Итого:	0	0	31,69	31,69	0	-31,69	0	635	109

Период нормальной работы 635ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 109ч

Время работы прибора после сброса 27024ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

