

#97270#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/24г.-21/10/24г.

Абонент: Обл. стомат.

Адрес: Аллея Смелых,109

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272782

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0B9C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21.09.2024	58,74	58,43	0,31	54,94	54,03	55,33	54,43	0	-0,4	7	7	0,024	24	0	*
22.09.2024	58,46	58,1	0,36	49,43	48,64	49,81	49,04	0	-0,4	7	7	0,024	24	0	*
23.09.2024	59,37	58,95	0,42	45,18	44,44	45,54	44,8	0	-0,36	7	7	0,024	24	0	*
24.09.2024	59,36	58,95	0,41	45,16	44,41	45,52	44,77	0	-0,36	7	7	0,024	24	0	*
25.09.2024	59,31	58,94	0,37	48,88	48,09	49,25	48,47	0	-0,38	7	7	0,024	24	0	*
26.09.2024	59,32	58,96	0,36	50,68	49,82	51,07	50,21	0	-0,39	7	7	0,024	24	0	*
27.09.2024	59,15	58,84	0,31	56,89	55,93	57,31	56,35	0	-0,42	7	7	0,024	24	0	*
28.09.2024	58,96	58,64	0,32	55,42	54,49	55,83	54,9	0	-0,41	7	7	0,024	24	0	*
29.09.2024	58,59	58,27	0,32	56,89	55,94	57,32	56,38	0	-0,44	7	7	0,024	24	0	*
30.09.2024	59,24	58,88	0,36	52,95	52,09	53,35	52,49	0	-0,4	7	7	0,024	24	0	*
01.10.2024	59,22	58,39	0,83	29,09	28,65	29,29	28,88	0	-0,23	7	7	0,026	24	0	*
02.10.2024	59,11	55,66	3,45	6,74	6,69	6,8	6,78	0	-0,09	7	7	0,024	24	0	
03.10.2024	58,69	55,36	3,33	6,85	6,82	6,9	6,9	0	-0,08	7	7	0,024	24	0	
04.10.2024	60,4	57,34	3,06	8,01	7,8	8,08	7,92	0	-0,12	7	7	0,024	24	0	
05.10.2024	61,35	58,37	2,98	8,41	8,17	8,48	8,24	0	-0,07	7	7	0,024	24	0	
06.10.2024	61,11	58,01	3,1	8,06	7,82	8,13	7,98	0	-0,16	7	7	0,024	24	0	
07.10.2024	61,4	58,31	3,09	8,18	7,94	8,24	8,06	0	-0,12	7	7	0,024	24	0	
08.10.2024	60,53	57,34	3,19	7,68	7,48	7,75	7,66	0	-0,18	7	7	0,024	24	0	
09.10.2024	60,14	57,02	3,12	7,76	7,52	7,82	7,75	0	-0,23	7	7	0,024	24	0	
10.10.2024	59,95	56,95	3	7,6	7,37	7,66	7,58	0	-0,21	7	7	0,023	23	1	*
11.10.2024	60,08	57,06	3,02	7,88	7,64	7,94	7,86	0	-0,22	7	7	0,024	24	0	
12.10.2024	61,34	58,11	3,23	7,69	7,45	7,75	7,64	0	-0,19	7	7	0,024	24	0	
13.10.2024	61,18	57,83	3,35	7,48	7,25	7,53	7,48	0	-0,23	7	7	0,024	24	0	
14.10.2024	61,07	57,77	3,3	7,65	7,42	7,71	7,63	0	-0,21	7	7	0,024	24	0	
15.10.2024	61,31	57,88	3,43	7,49	7,26	7,55	7,48	0	-0,22	7	7	0,024	24	0	
16.10.2024	62,55	58,75	3,8	7,05	6,86	7,1	7,05	0	-0,19	7	7	0,024	24	0	
17.10.2024	61,95	58,25	3,7	7,17	6,95	7,22	7,19	0	-0,24	7	7	0,024	24	0	
18.10.2024	61,67	58,2	3,47	7,62	7,41	7,67	7,54	0	-0,13	7	7	0,024	24	0	
19.10.2024	61,5	58,15	3,35	7,83	7,59	7,89	7,72	0	-0,13	7	7	0,024	24	0	
20.10.2024	61,57	58,18	3,39	7,79	7,55	7,84	7,66	0	-0,11	7	7	0,024	24	0	
21.10.2024	61,21	57,96	3,25	8,06	7,82	8,12	7,9	0	-0,08	7	7	0,024	24	0	
Итого:				698,51	685,34	703,8	692,74	0	-7,4			0,745	743	1	
Средние:	60,25	57,99	2,25							7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/09/2424:00	192,82	189,75	194,3	191,25	0	-1,5	0,107	107	435
21/10/2424:00	891,33	875,09	898,1	883,99	0	-8,9	0,852	850	436
Итого:	698,51	685,34	703,8	692,74	0	-7,4	0,745	743	1

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 1331ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

