

#14139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,9	15,2	-1,31	0,7	0,7	-
22.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,7	15	-1,35	0,7	0,7	-
23.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,9	15,3	-1,41	0,7	0,7	-
24.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14	15,3	-1,33	0,7	0,7	-
25.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,1	15,4	-1,31	0,7	0,7	-
26.10.2022	0,092	3,27	3,61	0	3,27	3,61	-0,34	24	0	0	60,2	31,4	28,77	0,7	0,7	-
27.10.2022	0,159	5,59	5,61	0	5,59	5,61	-0,02	24	0	0	60,5	32	28,51	0,7	0,7	-
28.10.2022	0,13	4,53	4,57	0	4,53	4,57	-0,04	24	0	0	59,6	31,2	28,39	0,7	0,7	-
29.10.2022	0,119	4,27	4,32	0	4,27	4,32	-0,05	24	0	0	59,2	31	28,22	0,7	0,7	-
30.10.2022	0,119	4,32	4,38	0	4,32	4,38	-0,06	24	0	0	59,3	31,6	27,76	0,7	0,7	-
31.10.2022	0,127	4,56	4,62	0	4,56	4,62	-0,06	24	0	0	60,1	32,6	27,47	0,7	0,7	-
01.11.2022	0,117	4,35	4,4	0	4,35	4,4	-0,05	24	0	0	60	32,2	27,76	0,7	0,7	-
02.11.2022	0,117	4,28	4,34	0	4,28	4,34	-0,06	24	0	0	59,7	32,3	27,44	0,7	0,7	-
03.11.2022	0,14	5,16	5,2	0	5,16	5,2	-0,04	24	0	0	60,8	34	26,8	0,7	0,7	-
04.11.2022	0,152	5,85	5,89	0	5,85	5,89	-0,04	24	0	0	61	35	25,98	0,7	0,7	-
05.11.2022	0,155	6,05	6,07	0	6,05	6,07	-0,02	24	0	0	60,6	34,8	25,81	0,7	0,7	-
06.11.2022	0,159	6,06	6,1	0	6,04	6,1	-0,06	24	0	0	61,7	35,1	26,6	0,7	0,7	-
07.11.2022	0,159	6,38	6,4	0	6,31	6,4	-0,09	24	0	0	61	35,2	25,77	0,7	0,7	-
08.11.2022	0,075	2,81	2,84	0	2,81	2,84	-0,03	12	12	1	60,8	34,2	26,7	0,7	0,7	-
09.11.2022	0,136	5,05	5,09	0	5,05	5,09	-0,04	24	0	0	60,5	33,5	27,01	0,7	0,7	-
10.11.2022	0,14	5,4	5,44	0	5,4	5,44	-0,04	24	0	0	60	33,8	26,26	0,7	0,7	-
11.11.2022	0,132	5,07	5,12	0	5,07	5,12	-0,05	24	0	0	60,1	33,4	26,68	0,7	0,7	-
12.11.2022	0,124	4,56	4,61	0	4,56	4,61	-0,05	24	0	0	59,3	32,3	26,96	0,7	0,7	-
13.11.2022	0,119	4,35	4,41	0	4,35	4,41	-0,06	24	0	0	59,8	32,3	27,56	0,7	0,7	-
14.11.2022	0,146	5,35	5,4	0	5,35	5,4	-0,05	24	0	0	60,8	34,2	26,63	0,7	0,7	-
15.11.2022	0,148	5,76	5,78	0	5,76	5,78	-0,02	24	0	0	61,3	34,8	26,5	0,7	0,7	-
16.11.2022	0,157	7,08	7,08	0	6,94	7,08	-0,14	24	0	0	58,6	36,1	22,44	0,7	0,7	-
17.11.2022	0,201	7,43	7,43	0	7,19	7,43	-0,24	24	0	0	65,9	37,8	28,09	0,7	0,7	-
18.11.2022	0,214	7,41	7,4	0	7,17	7,4	-0,23	24	0	0	67,9	38,1	29,84	0,7	0,7	-
19.11.2022	0,24	8,07	8,05	0	7,83	8,05	-0,22	24	0	0	69,2	39	30,22	0,7	0,7	-
20.11.2022	0,24	7,76	7,74	0	7,52	7,74	-0,22	24	0	0	70,1	38,6	31,54	0,7	0,7	-
Итого:	3,817	140,77	141,9	0	139,58	141,9	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,817															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 732

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2022	63,414	2434,08	2412,52	0	2385,33	2409,71
20.11.2022	67,231	2574,85	2554,42	0	2524,91	2551,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.11.2022 9:19:02