

#102596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2024	0,025	8,26	8,31	0	8,02	8,1	-0,08	24	0	0	60,7	57,4	3,27	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	0,024	7,96	8,02	0	7,72	7,92	-0,2	24	0	0	60,2	57,1	3,16	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	0,024	7,69	7,73	0	7,45	7,66	-0,21	24	0	0	61	57,6	3,35	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,024	7,12	7,17	0	6,92	7,12	-0,2	24	0	0	62,6	58,9	3,77	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,024	7,85	7,9	0	7,61	7,72	-0,11	24	0	0	61,5	58,2	3,34	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,024	8,04	8,09	0	7,8	7,9	-0,1	24	0	0	61	57,8	3,2	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,024	7,85	7,9	0	7,61	7,73	-0,12	24	0	0	61,5	58,1	3,34	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,024	8,55	8,61	0	8,31	8,38	-0,07	24	0	0	62,7	59,5	3,14	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,024	8,87	8,93	0	8,63	8,69	-0,06	24	0	0	61,8	58,8	2,94	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,024	8,63	8,69	0	8,39	8,45	-0,06	24	0	0	62,6	59,5	3,09	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,107	16,38	16,44	0	16,06	16,2	-0,14	24	0	0	60,1	53,3	6,78	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,223	13,55	13,53	0	13,31	13,34	-0,03	24	0	0	63,4	46,6	16,83	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,238	14,49	14,47	0	14,25	14,23	0,02	24	0	0	63,2	46,6	16,67	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,225	12,99	13	0	12,75	12,84	-0,09	24	0	0	63,8	46	17,72	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,246	14,46	14,48	0	14,22	14,26	-0,04	24	0	0	64,3	47,2	17,17	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,255	15,52	15,55	0	15,28	15,31	-0,03	24	0	0	64,6	47,8	16,74	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,242	14,32	14,37	0	14,08	14,13	-0,05	24	0	0	64,4	47,1	17,28	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,224	12,31	12,36	0	12,07	12,23	-0,16	24	0	0	64,4	46	18,46	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,243	14,31	14,36	0	14,07	14,12	-0,05	24	0	0	64,4	47	17,3	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,27	16,85	16,89	0	16,61	16,65	-0,04	24	0	0	65	48,6	16,4	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,288	17,28	17,31	0	16,98	17,07	-0,09	24	0	0	66,7	49,6	17,08	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,288	16,34	16,37	0	16,1	16,13	-0,03	24	0	0	67,6	49,5	18,17	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,296	16,82	16,84	0	16,51	16,6	-0,09	24	0	0	67,6	49,7	17,97	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,264	15,37	15,41	0	15,13	15,17	-0,04	24	0	0	65,4	47,9	17,5	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,241	13,64	13,7	0	13,4	13,52	-0,12	24	0	0	64,5	46,6	17,83	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,221	12,6	12,66	0	12,36	12,54	-0,18	24	0	0	63,4	45,6	17,75	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,242	14,58	14,63	0	14,34	14,39	-0,05	24	0	0	63,9	46,8	17,08	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,268	16,97	17,03	0	16,73	16,79	-0,06	24	0	0	63,9	48	15,88	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,279	18,08	18,12	0	17,79	17,88	-0,09	24	0	0	64,9	49,1	15,79	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,264	15,38	15,42	0	15,12	15,18	-0,06	24	0	0	65,7	48,1	17,59	0,7	0,7	-
Итого:	5,165	383,06	384,29	0	375,62	378,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,165															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2024	0,852	891,33	898,1	0	875,09	883,99
20.11.2024	6,017	1274,39	1282,39	0	1250,71	1262,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:24:52