

#14140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2022	0,239	7,61	7,59	0	7,37	7,59	-0,22	24	0	0	70,2	38,3	31,94	0,7	0,7	-
22.11.2022	0,226	7,22	7,21	0	6,98	7,21	-0,23	24	0	0	70,1	37,7	32,39	0,7	0,7	-
23.11.2022	0,238	7,93	7,9	0	7,69	7,9	-0,21	24	0	0	69,1	38,4	30,72	0,7	0,7	-
24.11.2022	0,127	4,13	4,12	0	4	4,12	-0,12	13	11	1	70,4	38,4	32,1	0,7	0,7	-
25.11.2022	0,228	7,1	7,09	0	6,86	7,09	-0,23	24	0	0	70,8	37,6	33,15	0,7	0,7	-
26.11.2022	0,219	6,86	6,85	0	6,62	6,85	-0,23	24	0	0	70,1	37	33,12	0,7	0,7	-
27.11.2022	0,207	6,93	6,93	0	6,69	6,93	-0,24	24	0	0	67,5	36,4	31,13	0,7	0,7	-
28.11.2022	0,209	7,13	7,13	0	6,89	7,13	-0,24	24	0	0	66,7	36,6	30,11	0,7	0,7	-
29.11.2022	0,212	7,5	7,49	0	7,26	7,49	-0,23	24	0	0	66,1	37	29,1	0,7	0,7	-
30.11.2022	0,212	7,17	7,17	0	6,93	7,17	-0,24	24	0	0	67,3	36,9	30,37	0,7	0,7	-
01.12.2022	0,214	7,14	7,13	0	6,9	7,13	-0,23	24	0	0	67,7	37	30,74	0,7	0,7	-
02.12.2022	0,111	3,6	3,59	0	3,48	3,59	-0,11	12	12	1	69,2	37,6	31,63	0,7	0,7	-
03.12.2022	0,241	8,01	7,99	0	7,77	7,99	-0,22	24	0	0	70,2	38,9	31,33	0,7	0,7	-
04.12.2022	0,221	7,17	7,15	0	6,93	7,15	-0,22	24	0	0	69,4	37,3	32,11	0,7	0,7	-
05.12.2022	0,226	7,65	7,64	0	7,41	7,64	-0,23	24	0	0	68,1	37,5	30,62	0,7	0,7	-
06.12.2022	0,215	7,24	7,23	0	7	7,23	-0,23	24	0	0	67,9	37,1	30,84	0,7	0,7	-
07.12.2022	0,207	7,23	7,22	0	6,99	7,22	-0,23	24	0	0	66,6	36,9	29,66	0,7	0,7	-
08.12.2022	0,214	7,54	7,53	0	7,3	7,53	-0,23	24	0	0	66,8	37,5	29,22	0,7	0,7	-
09.12.2022	0,227	7,49	7,47	0	7,25	7,47	-0,22	24	0	0	69,8	38,5	31,34	0,7	0,7	-
10.12.2022	0,228	7,14	7,12	0	6,9	7,12	-0,22	24	0	0	71,7	38,5	33,2	0,7	0,7	-
11.12.2022	0,242	7,82	7,79	0	7,58	7,79	-0,21	24	0	0	71,4	39,4	32,05	0,7	0,7	-
12.12.2022	0,22	7,23	7,21	0	6,99	7,21	-0,22	24	0	0	69,6	37,7	31,92	0,7	0,7	-
13.12.2022	0,225	7,69	7,68	0	7,45	7,68	-0,23	24	0	0	68,4	37,9	30,44	0,7	0,7	-
14.12.2022	0,256	8,37	8,32	0	8,13	8,32	-0,19	24	0	0	71,3	40,1	31,24	0,7	0,7	-
15.12.2022	0,282	8,64	8,58	0	8,4	8,58	-0,18	24	0	0	75,3	41,7	33,62	0,7	0,7	-
16.12.2022	0,261	7,71	7,67	0	7,47	7,67	-0,2	24	0	0	74,7	39,7	35,03	0,7	0,7	-
17.12.2022	0,262	7,69	7,65	0	7,45	7,65	-0,2	24	0	0	74,6	39,6	35,03	0,7	0,7	-
18.12.2022	0,272	8,15	8,1	0	7,91	8,1	-0,19	24	0	0	74,1	40	34,05	0,7	0,7	-
19.12.2022	0,273	8,46	8,41	0	8,22	8,41	-0,19	24	0	0	73,5	40,2	33,26	0,7	0,7	-
20.12.2022	0,226	7,31	7,29	0	7,07	7,29	-0,22	24	0	0	68,4	36,8	31,54	0,7	0,7	-
Итого:	6,74	218,86	218,25	0	211,89	218,25	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,74															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 697

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2022	67,231	2574,85	2554,42	0	2524,91	2551,61
20.12.2022	73,971	2793,71	2772,67	0	2736,8	2769,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 16:21:11