

#108989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	0,309	19,12	19,14	0	18,68	18,9	-0,22	24	0	0	67,3	50,8	16,53	0,7	0,7	0,5
22.11.2024	0,313	19,74	19,76	0	19,28	19,52	-0,24	24	0	0	67	50,8	16,23	0,7	0,7	0,5
23.11.2024	0,314	19,37	19,4	0	18,89	19,16	-0,27	24	0	0	67,3	50,7	16,63	0,7	0,7	0,5
24.11.2024	0,305	17,87	17,88	0	17,53	17,64	-0,11	24	0	0	67,4	49,9	17,46	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,234	11,76	11,79	0	11,52	11,7	-0,18	24	0	0	66,4	46	20,39	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,227	11,12	11,16	0	10,88	11,14	-0,26	24	0	0	66,1	45,3	20,81	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,251	12,88	12,9	0	12,64	12,69	-0,05	24	0	0	66,8	46,9	19,93	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,26	13,94	13,98	0	13,7	13,74	-0,04	24	0	0	66,3	47,4	18,89	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,25	12,97	12,99	0	12,73	12,75	-0,02	24	0	0	66,9	47	19,84	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,266	14,16	14,19	0	13,92	13,95	-0,03	24	0	0	66,7	47,7	18,99	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,281	15,45	15,46	0	15,21	15,22	-0,01	24	0	0	66,9	48,6	18,33	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,282	15,43	15,45	0	15,13	15,21	-0,08	24	0	0	67,3	48,7	18,59	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,241	12,34	12,36	0	12,1	12,19	-0,09	24	0	0	66,6	46,5	20,12	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,287	16,22	16,24	0	15,89	16	-0,11	24	0	0	67,3	49,3	18,04	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,274	14,09	14,1	0	13,85	13,86	-0,01	24	0	0	68,2	48,3	19,9	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,301	16,84	16,83	0	16,51	16,59	-0,08	24	0	0	68	49,9	18,13	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,3	16,67	16,67	0	16,35	16,43	-0,08	24	0	0	68,6	50	18,55	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,296	15,91	15,9	0	15,66	15,66	0	24	0	0	68,2	49,3	18,88	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,291	15,93	15,93	0	15,69	15,69	0	24	0	0	67,8	49,1	18,74	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,326	18,53	18,52	0	18,06	18,28	-0,22	24	0	0	69,2	51,2	17,94	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,286	14,76	14,75	0	14,47	14,51	-0,04	24	0	0	68,8	48,9	19,92	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,296	15,54	15,54	0	15,21	15,3	-0,09	24	0	0	69	49,5	19,5	0,7	0,7	-
13.12.2024	0,335	19,36	19,33	0	18,9	19,09	-0,19	24	0	0	69,6	51,9	17,74	0,7	0,7	-
14.12.2024	0,336	19,15	19,13	0	18,67	18,89	-0,22	24	0	0	69,7	51,8	17,92	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,285	16,02	16,02	0	15,75	15,78	-0,03	24	0	0	66,7	48,6	18,16	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,23	12,86	12,89	0	12,62	12,73	-0,11	24	0	0	63,9	45,6	18,25	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,248	12,78	12,81	0	12,54	12,62	-0,08	24	0	0	65,6	46,2	19,38	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,243	10,98	10,99	0	10,74	10,92	-0,18	24	0	0	68,8	46,3	22,57	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,196	8,65	8,67	0	8,41	8,67	-0,26	24	0	0	67,2	43,9	23,29	0,7	0,7	-
Итого:	8,063	440,44	440,78	0	431,53	434,83	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,063															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2024	6,017	1274,39	1282,39	0	1250,71	1262,24
19.12.2024	14,08	1714,83	1723,17	0	1682,24	1697,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.12.2024 7:29:35