

#65573#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 12.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель
ГАУЗ
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,
Аллея Смелых 109, Калининград

Заводской номер счётчика 00272782	Показания прибора, Гкал 20.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 12.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	102,457	89,459	12.998 <i>+ резерв</i>

Подпись исполнителя _____



#65572#

Отчёт за период с 12.12.2023 по 20.01.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 7375
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272782
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
13.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32,4	17,6	14,82	0,7	0,7
14.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,1	39,3	31,86	0,7	0,7
15.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	50,6	20,25	0,7	0,7
16.12.2023	-	0,116	10,49	10,45	0	10,23	10,32	-0,09	13	11	1	66,1	55	11,17	0,7	0,7
17.12.2023	-	0,208	12,39	12,36	0	12,07	12,27	-0,2	23	1	1	65,7	48,6	17,15	0,7	0,7
18.12.2023	-	0,185	6,87	6,85	0	6,65	6,85	-0,2	22	2	1	64,9	36,8	28,15	0,7	0,7
19.12.2023	-	0,2	7,63	7,63	0	7,39	7,63	-0,24	24	0	0	65,3	37,8	27,47	0,7	0,7
20.12.2023	-	0,25	14,26	14,2	0	13,94	14,09	-0,15	24	0	0	64,6	46,6	17,98	0,7	0,7
21.12.2023	-	0,379	31,09	30,84	0	30,47	30,37	0,1	24	0	0	67,2	54,7	12,48	0,7	0,7
22.12.2023	-	0,387	31,14	30,86	0	30,47	30,41	0,06	24	0	0	68,2	55,5	12,67	0,7	0,7
23.12.2023	-	0,422	33,15	32,83	0	32,43	32,35	0,08	24	0	0	71	58	13,01	0,7	0,7
24.12.2023	-	0,418	34,03	33,72	0	33,31	33,23	0,08	24	0	0	71,3	58,9	12,43	0,7	0,7
25.12.2023	-	0,379	37,56	37,25	0	36,78	36,7	0,08	24	0	0	67,6	57,3	10,32	0,7	0,7
26.12.2023	-	0,359	34,04	33,79	0	33,33	33,31	0,02	24	0	0	66,5	55,7	10,78	0,7	0,7
27.12.2023	-	0,363	31,65	31,41	0	30,96	30,93	0,03	24	0	0	67,1	55,3	11,78	0,7	0,7
28.12.2023	-	0,386	34,76	34,48	0	34,02	33,96	0,06	24	0	0	69	57,6	11,35	0,7	0,7
29.12.2023	-	0,398	41,21	40,87	0	40,27	40,15	0,12	24	0	0	69,2	59,3	9,85	0,7	0,7
30.12.2023	-	0,386	40,18	39,85	0	39,33	39,23	0,1	24	0	0	69	59,2	9,85	0,7	0,7
31.12.2023	-	0,389	36,73	36,47	0	36	35,94	0,06	24	0	0	69,2	58,4	10,86	0,7	0,7
01.01.2024	-	0,401	35,34	35,08	0	34,59	34,55	0,04	24	0	0	70,5	58,9	11,63	0,7	0,7
02.01.2024	-	0,449	35,95	35,64	0	35,03	34,97	0,06	24	0	0	75	62,2	12,84	0,7	0,7
03.01.2024	-	0,46	33,14	32,83	0	32,25	32,22	0,03	24	0	0	77,2	62,9	14,31	0,7	0,7
04.01.2024	-	0,474	30,75	30,44	0	29,88	29,9	-0,02	24	0	0	79,2	63,4	15,87	0,7	0,7
05.01.2024	-	0,471	35,01	34,67	0	34,07	34,02	0,05	24	0	0	77,2	63,3	13,87	0,7	0,7
06.01.2024	-	0,457	33,59	33,27	0	32,68	32,63	0,05	24	0	0	76,6	62,5	14,11	0,7	0,7
07.01.2024	-	0,491	23,69	23,42	0	22,94	23,04	-0,1	24	0	0	83,3	61,9	21,4	0,7	0,7
08.01.2024	-	0,515	21,81	21,51	0	21,09	21,2	-0,11	24	0	0	84,6	60,3	24,35	0,7	0,7
09.01.2024	-	0,57	35,99	35,55	0	34,92	34,86	0,06	24	0	0	81,2	64,9	16,27	0,7	0,7
10.01.2024	-	0,382	28,77	28,5	0	28,08	28	0,08	19	5	1	74,7	61,1	13,64	0,7	0,7
11.01.2024	-	0,216	17,66	17,52	0	17,24	17,23	0,01	12	12	1	72,5	60	12,49	0,7	0,7
12.01.2024	-	0,198	15,51	15,39	0	15,13	15,13	0	11	13	1	73,4	60,2	13,24	0,7	0,7
13.01.2024	-	0,211	14,82	14,68	0	14,47	14,46	0,01	11	13	1	74,7	60,2	14,53	0,7	0,7
14.01.2024	-	0,192	15,8	15,67	0	15,45	15,44	0,01	11	13	1	73,1	60,8	12,27	0,7	0,7
15.01.2024	-	0,201	19,22	19,11	0	18,77	18,8	-0,03	16	8	1	72	61,4	10,58	0,7	0,7
16.01.2024	-	0,323	28,01	27,84	0	27,29	27,36	-0,07	24	0	0	75,3	63,5	11,77	0,7	0,7
17.01.2024	-	0,408	26,21	25,97	0	25,52	25,49	0,03	24	0	0	77,3	61,3	15,97	0,7	0,7
18.01.2024	-	0,434	30,48	30,24	0	29,74	29,76	-0,02	24	0	0	74,6	60	14,68	0,7	0,7
19.01.2024	-	0,446	34,21	33,93	0	33,35	33,36	-0,01	24	0	0	73,9	60,4	13,43	0,7	0,7
20.01.2024	-	0,474	50,81	50,42	0	49,61	49,46	0,15	24	0	0	73,7	64,1	9,57	0,7	0,7
Итого:	-	12,998	1003,95	995,54	0	979,75	979,62	0,13	786	150	-	71,18	56,29	14,9	0,7	0,7

Общее время работы системы

936 час.

Период нормальной работы системы

786 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
12.12.2023	89,459	3260,4	3286,3	0	3199,15	3283,49
20.01.2024	102,457	4264,35	4281,84	0	4178,9	4263,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения